

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Bc. Dana Turanová  
+420 541 637 227  
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno /

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov“ obdržel dne 4. 11. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

Součástí objektu SO 02 je též provedení opravy propustku DN 600. V zadávací dokumentaci však je rozpor týkající se materiálového provedení tohoto propustku. Dle výkresu propustku č. E.3.5 má být na propustek použito korugované PP potrubí DN 600 s nspecifikovanou kruhovou tuhostí (SN), potrubí však má být obetonováno betonem tř. C12/15 s vyztužením betonářskými sítěmi 8/150/150 mm. Oproti tomu je v soupise prací potrubí specifikováno jako betonové hrdlové DN 600, v souhrnné technické zprávě pak je uvedeno pouze že má být použito hrdlové potrubí bez další specifikace.

Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, jaký materiál máme pro realizaci propustku uvažovat a také o uvedení všech částí zadávací dokumentace do souladu.

### Odpověď:

Trouby budou použity betonové hrdlové DN 600.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 11. 2025, do 10 hodin.**

*Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.*

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.