



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

PLa/2022/005334

NAŠE ZNAČKA

MUHR/TS/0719/202

VYŘIZUJE

Bc. Robert Mazurek

V HRONOVĚ DNE

23. 02. 2022

**Vyjádření k existenci podzemních sítí VO pro akci: „Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř.m 45,300 – 45,531“**

V přiložené katastrální mapě je informativně zakresleno podzemní vedení VO v majetku Města Hronov. Hloubka uložení podzemního vedení je v rozmezí 20 – 60 cm pod povrchem. Pokud dojde v rámci uvedené akce k výkopovým pracím přibližně v místech zakresleného podzemního vedení VO, tak požadujeme dodržet následující postup.

**S vydáním příslušného povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení podzemního vedení VO. Vytyčení zajistí p. Jirásek 606 113 367.
  - a) Stavebník zajistí ochranu zařízení před poškozením.
  - b) Případné poškození zařízení je stavebník povinen ihned nahlásit vedoucímu odboru technických služeb MěÚ Hronov.
2. Zahájení zemních prací stavebník předem oznámí min. 5 dnů předem vedoucímu odboru technických služeb MěÚ Hronov.
3. V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve vlastnictví Města Hronov musí být zachována niveleta povrchu.
4. Ve vzdálenosti do 1 metru od osy kabelu VO nesmí být umístěny žádné pevné stavby – sloupy, ploty, pojistkové a rozpojovací skříně atd.
5. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo podzemního vedení VO je stanoveno na 1,5 metru od osy kabelu na obě strany.
6. Požadujeme provedení kontroly před zásypem s vedoucímu odboru technických služeb MěÚ Hronov (Bc. Mazurek mob.: 736 629 654). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

Bc. Robert Mazurek  
vedoucí odboru technických služeb

Počet příloh: 1