


E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

- 1 Zápis z VV 22. 5. 2025
- 2 Český rybářský svaz
- 3 Biologický průzkum

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Zpracovatel	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric
Objednatel: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				
Název zakázky: Bečva, Osek – Hranice, ř. km 35,300 – 38,800	Datum		08/2025	
	Číslo zakázky		25 7162	
	Měřítko			
Název přílohy: Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání	Číslo přílohy		E.5	
	Číslo výtisku			

Zápis z výrobního výboru dne 22. 5. 2025

Účastníci:


Ing. Eliška Kubíková, Povodí Moravy
Ing. Jaroslav Gric – hlavní projektant, Geotest, a.s.

Předmět výrobního výboru:

„Bečva, Osek – Hranice, ř. km 35,300–38,800 – PD“

Byla provedena pochůzka v terénu a upřesněn rozsah prováděných prací.

- **1. úsek:** začíná za schody na pravém břehu. Po povodni v září 2024 vznikla na pravém břehu nátrž. Tato bude opevněna rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500 – 1 000 kg, která bude opřena o zapuštěnou záhozovou patku z lomového kamene. Ukládána bude ve sklonu stávajícího břehu. Jako výplň mohou být použity šterkové nánosy, které jsou usazené na pravé straně koryta.



- **2. úsek:** rovnanina, která bude použita k opevnění břehů bude ukládána ve sklonu větším než 1:1,5. Bude použit lomový kámen o hmotnosti 500 – 1 000 kg. Záhozová zapuštěná patka z lomového kamene bude ukládána cca 20 cm pod stávající terén. Materiál, který bude nad touto patkou bude použit jako lože pod rovnaninu, případně bude použit k zasypání výmolu na pravé straně dna před skupinou vrb.



- 16 m od schodů roste vrba Ø70 cm a vyvrácená vrba Ø40 a Ø50 cm a začíná nátrž o délce cca 13 m (16–29 m od chodů).



- Další nátrž začíná po cca 36 m a je dlouhá cca 106 m (65–171 m od schodů).



- Po cca 85 m končí štěrková lavice (cca 186 m od schodů).

gric@geotest.cz

Od: rybari.hranice@email.cz
Odesláno: úterý 1. července 2025 19:19
Komu: gric@geotest.cz
Předmět: Re: Žádost o vyjádření
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den,

předem se omlouvám za zdržení našeho vyjádření.

Prostudovali jsme Vaši žádost i s dodanými podklady, současně jsme si prohlédli místo plánovaného zpevnění pravého břehu v obci Rybáře a došli jsme k názoru, že:

1. Při zpevnění břehu v dané lokalitě nedojde k pohybu strojních mechanismů v korytě řeky, z toho důvodu nebude potřeba provádět záchranný odlov ryb v místě staveniště.
2. Pouze požadujeme při budování patky, aby nebyla vytvořena vodní laguna, do které by se mohly dostat ryby bez možnosti úniku (předem vybudovat ochrannou hrázku).
3. V případě jakýchkoliv změn, které by mohly ohrozit rybí obsádku v dané lokalitě, je třeba v předstihu kontaktovat hospodáře naší MO, pana R. Seiberta - mob. 774631371 a s ním problém konzultovat.
4. Vyvarovat se jakýmkoli znečištění toku v průběhu stavebních prací (ropné produkty, vápenný zákal apod).

S pozdravem "Petrův zdar"

Mgr. Pavel Helísek
předseda MO ČRS Hranice
----- Původní e-mail -----
Od: gric@geotest.cz
Komu: rybari.hranice@email.cz
Datum: 3. 6. 2025 8:11:41
Předmět: Žádost o vyjádření

Dobrý den,

žádám vás o vyjádření k PD, kterou řeším pro Povodí Moravy. V příloze také posílám vzorový řez opevněním. Děkuji a přeji pěkný den. Jaroslav Gric

S pozdravem