

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Katovnou, 233

PSČ, místo: 41301, Roudnice nad Labem

K.ú., parcelní č.: Roudnice nad Labem (741647), 2892/1, 2894/8

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 617

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

48.7

Velmi
úsporná

B

73.1

Úsporná

C

97.5

Méně úsporná

D

140

Nehospodárna

E

183

Velmi
nehospodárna

F

225

Mimořádně
nehospodárna

G

D
130


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 35.6
■ elektřina: 30.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
postupu tepla budovy

0.52 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

75.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

94.4 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

5.93 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

7.41 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing Anna Petriščeva

Osvědčení č.: 0537

Kontakt: petrisceva@chproj.cz

Ev. č. průkazu: 599646.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2024

Podpis:

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	7.1.8
Klimatická data:	2017	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

Název stavby:	provozní správní budova	Stupeň PD:	DSP/DOS (dokumentace pro povolání/ohlášení stavby)
Stavebník:	Povodí Labe, státní podnik	IČ:	70890005
Generální projektant:	MPtechnik s.r.o.	IČ:	05360889
Zodpovědný projektant:	Ing Milan Mastný	Č. autorizace:	0200984

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing Anna Petriščeva	Číslo oprávnění:	0537
Telefon:	774810711	E-mail:	petrisceva@chproj.cz


URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	599646.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	29.05.2024		
Platnost průkazu do:	29.05.2034		