

Žádost ze dne: 29.05.2025
Číslo jednací: VASBV-12013/2025-Dou
Vyřizuje: Zuzana Doubravová, DiS.
Tel.: +420 545 532 247
Email: zuzana.doubravova@vodarenska.cz
Datum: 13.07.2025

Žadatel:

Povodí Moravy, s.p.
Veronika Šrámková
Dřevařská 932/11, Brno

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): **Mřenkový p., ř. km 0,829-1,267, Ivančice, oprava koryta**

Územní lokalizace: k.ú. Ivančice, parc. č. 3132/47

Stavebník: Veronika Šrámková, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Projektant: Veronika Šrámková, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Popis stavby:

Stavba řeší opravu stávající vodohospodářské úpravy DVT Mřenkový potok v intravilánu města Ivančice, v úseku mezi vtokem do zatrubnění na ulici Mřenková a mostem u cihelny. V rámci prací budou odtěženy sedimenty z koryta toku a odstraněno původní poškozené opevnění betonovými panely. Následně bude vybudováno nové opevnění z kamenné rovnaniny s urovnáním lícem a vyklínováním při zachování stávajících parametrů koryta toku. V úseku po zaústění HOZ bude použit kámen frakce 200 až 500 kg, v úseku nad zaústěním projekt počítá s použitím kamene frakce 80 až 200 kg. Před vtokem do zatrubnění bude z důvodu snadnějšího odstraňování naplavenin koryto opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu zakončenou betonovým stabilizačním pasem.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu a silový kabel, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy a okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.
4. Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
6. Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz Ivančice, B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice

e-mail: ivancice@vasbv.cz

tel.: 546 435 427

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.	Digitálně podepsal
	Zuzana
	Doubravová, DiS.
	Datum: 2025.07.13 22:47:54 +02'00'

Zuzana Doubravová, DiS.

specialista pro provoz a rozvoj VaK