

Investor:

Žadatel:  
Povodí Labe, státní podnik  
Ing. Stanislav Winkler  
Víta Nejedlého 951/8  
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/23/4494**

Vyřizuje: **Tomáš Konečný**

Telefon: **+420 491 512 721**

E-mail: **tomas.konecny@vakhk.cz**

**Název akce:** **Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské  
Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro společné územní a stavební řízení**

Zájmové území: **Zájmová lokalita**

Datum vydání vyjádření: **02.02.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **02.02.2025 (12 měsíců)**

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z července 2023 zpracované Ing. Stanislavem Winklerem, ze společnosti Povodí Labe, státní podnik, pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace je odtěžení říčního materiálu z mrtvého ramene řeky Orlice Holštejn, které je součástí EVL Orlice a Labe. Rameno je spojeno s řekou Orlice pomocí propojovacího objektu, který se nachází v jižní části. Dalším objektem v lokalitě je jímací objekt.

Jedná se o udržovací práce v korytě toku. Účelem stavby je navrženo odtěžení sedimentů a úprava litorálního pásma a břehů říčního ramene (mimo jiné prosvětlení břehů, vyprofilování litorálu, obnažení substrátu). Samotné těžení nánosů o předpokládaném objemu 4000 m<sup>3</sup> se provede sacím bagrem, materiál se odvodní pomocí vysakovacích vaků. Vysáknutá voda bude gravitačně svedena do nejnižšího místa osazeného betonovou skruží a čerpadlem, odkud bude voda čerpána zpět do mrtvého ramene. Odvodnělý sediment bude následně rovnoměrně rozprostřen na p. p. č. 912/1 a p. p. č. 912/6 v k. ú. Slezské Předměstí do výšky max. 0,3 m kopírující sklon stávajícího terénu.

V místě křížení přístupové linky staveniště a vodovodu DN 800 LT s v nezpevněném povrchu (na louce) budou osazeny roznášecí desky.

2. K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky a požadavky:

**2.1 V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad DN 800 LT s, který přivádí pitnou vodu z jímací oblasti Litá a Polické křídové pánve. Jedná se o strategický vodovod sloužící pro zásobování 160 tisíc**

**obyvatel. Z tohoto důvodu vyžaduje vlastník vodovodního řadu, aby všichni účastníci výstavby respektovali ochranné pásmo tohoto vodovodního řadu.**

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

2.2 Zájmová oblast stavby se nachází v **OPVZ Orlice II. stupně, zóna 1, řeka Orlice**, která je v současnosti významným a klíčovým zdrojem povrchové vody, sloužící pro zásobování obyvatelstva Hradce Králové a okolí pitnou vodou. Vzdálenost propojovacího místa projektované stavby od odběrného objektu úpravy je cca 50 m.

Odběr povrchové vody je smluvně ošetřen správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik a provozní společností Královéhradecká provozní, a.s. Z hlediska provozu úpravy povrchové vody bude při realizaci stavby docházet ke kalení vody „bahnitým zákalem“, který se může dostávat až do odběrného místa úpravy. Provozně se jedná o závažný problém, protože úprava kalné surové vody je náročná a za zvláštních přírodních podmínek takřka nemožná. Případná odstávka úpravy se meziročně může lišit a je nutné harmonogram stavby v dostatečném předstihu před zahájením realizace stavby konzultovat se zástupci provozovatele vodovodu - středisko výroba vody - p. Michal Chvojka, tel: 737 569 614.

2.3 Z hlediska ochrany vodních zdrojů se záměrem souhlasíme za podmínek:

- jednoznačně naplánovat dobu zásahu v mrtvém ramenu na období, které se dohodne s provozovatelem úpravy, společností Královéhradecká provozní, a.s.,
- v plném rozsahu budou plněny podmínky OPVZ II. stupně, zóna 1 které jsou přílohou tohoto vyjádření,
- během realizace uvedeného záměru budou provedena veškerá opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění povrchových, či podzemních vod - dopravní prostředky a ostatní používané mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, zejména co se týče úniku provozních kapalin (oleje, nafta, benzin, chladicí směsi, apod.),
- vzhledem k tomu, že zhotovitel zajistí veškeré podklady (aktuální rozbory nánosů, aktuální rozbory pozadí), žádáme o předložení těchto rozborů před zahájením realizace stavby
- jakákoli havarijní situace musí být neprodleně hlášena na dispečink společnosti Královéhradecká provozní a.s., tel: 495 406 102, nebo 841 11 12 13,
- středisko výroba vody – p. Michal Chvojka, tel: 737 569 614, bude vždy operativně informován o postupu prací a časovém harmonogramu realizace stavby, dále bude přizván na vybrané kontrolní dny stavby.

2.4 Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAKHK) p. č. 907, 1062/24, 1103 a 1105, všechny v k. ú. Slezské Předměstí. VAKHK uzavřel s Povodím Labe, s. p. (dále i PLA) dne 26. 7. 2023 smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které se smluvní strany zavázaly uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví předmětných pozemků na PLA s tím, že PLA může do 25. 7. 2028 VAKHK vyzvat k uzavření finální kupní smlouvy a VAKHK je povinen za podmínek

dohodnutých v budoucí smlouvě finální kupní smlouvu uzavřít.

VAKHK souhlasí s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu pod podmínkou, že k datu vydání stavebního povolení budou pozemky p. č. 907, 1062/24, 1103 a 1105, všechny v k. ú. Slezské Předměstí převedeny na PLA, tedy že k tomuto datu budou na Katastrálním úřadu Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové vedeny na listu vlastnictví Povodí Labe, státního podniku.

3. V zájmové lokalitě se nachází stávající páteřní vodovodní řad DN 800 LT s v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s., viz přiložená situace. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod včetně jeho zařízení a jeho ochranné pásmo. Nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v jeho ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

4. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a budou hrazeny stavebníkem.

5. Před zahájením výstavby si stavebník zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s. Objednávka se zasílá na [info@khp.cz](mailto:info@khp.cz) a v kopii na [hledaci@khp.cz](mailto:hledaci@khp.cz) včetně situace a vyjádření VAKHK, a.s. Termín schůzky se domlouvá s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

8. Stavebník uvede do žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.


9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme.

10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 4

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace
- Podmínky OPVZ II.stupně, zóna 1 - str. 1
- Podmínky OPVZ II.stupně, zóna 1 - str. 2

Situace sítí v provozování KHP, a.s.



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.





## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **Rozhodnutí**

MMHK/105357/2010 ŽP1/Ruc MMHK/110780/2010

### **stanovuje**

podle § 30 odst. 1) vodního zákona, k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod

### **Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Orlice**

na toku Orlice, **pro katastrální území Slezské Předměstí se jedná o zónu 1**, (dále jen OP II. stupně, pro potřebu diferenciace ochrany v oblasti bylo OP II. stupně rozděleno na zónu 1, 2, a 3)

### **A – Podmínění činností v OP II. stupně**

**V zóně 1 OP II. stupně** pro katastrální území Slezské Předměstí je rozsah limitujících činností následující:

- je zákaz chovu a pastvy hospodářských zvířat v celé ploše zóny;
- je zákaz těžby, zemin, nerostů a hornin v celé ploše zóny;
- je zákaz narušování půdního krytu v celé ploše zóny s výjimkou terénních úprav či součástí staveb pokud jsou tyto doloženy kladným hydrogeologickým posudkem (činnosti správce toku Orlice při jeho údržbě tím nejsou dotčeny);
- je zákaz zřizování skládek všech skupin v celé ploše zóny;
- je zákaz výstavby objektů, zařízení a provozování činností, kde se používají, skladují, nebo se manipuluje s odpadními vodami nebo látkami, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod v celé ploše zóny mimo zastavěná území obcí;
- u stávajících objektů je možná jen taková oprava, nástavby či přístavba (větší rekonstrukce) objektů, pokud bude hydrogeologickým posudkem prokázáno, že se jedná o zásah nezvyšující míru ohrožení jakosti vod;
- je zákaz výstavby a provozu zařízení s infekčním nebo radioaktivním provozem v celé ploše zóny;
- je zákaz zřizování polních hnojišť, silážních úložišť, kompostů a skladů látek na ochranu rostlin v celé ploše zóny;
- je zákaz rozvozu prasečí kejdy, močůvky a silážních šťáv v celé ploše zóny;
- je zákaz v celé ploše zóny vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody;

Podmínky OPVZ II.stupně, zóna 1 - str. 2

**dále jsou pro zónu č.1 stanovena tato opatření**

- na zemědělských pozemcích v celé ploše zóny založit trvalý travní porost, hnojit lze pouze v době vegetace průmyslovými hnojivy s maximální dávkou 100 kg N/ha, letecká aplikace je zakázána, používání animálních hnojiv je zakázáno, v případě potřeby mezipločin jsou přípustné obiloviny s výjimkou kukuřice;

- zřizování, rozšiřování sportovišť, parkovišť, tábořišť, kempů a koupališť v celé ploše zóny je možné pouze v případě kladného hydrogeologického posudku, pokud bude prokázáno, že se jedná o zásah nezvyšující míru ohrožení jakosti vod;

- údržba vozidel a mechanismů a jejich mytí v celé ploše zóny je možná pouze na místech k tomu určených s takovým zabezpečením, aby možnost úniku škodlivých látek mimo zabezpečený prostor byla vyloučena;