

NAŠE ZNAČKA
PM-52633/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 9. 12. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace – Mřenkový p., ř.km 0,829-1,267, Ivančice, oprava koryta

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Mřenkový p., ř.km 0,829-1,267, Ivančice, oprava koryta“, obdržel dne 8. 12. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Uvádíme přesné znění žádosti o vysvětlení včetně odpovědi.

Dotaz:

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace.

V rámci technické kvalifikace požadujete doložit:

Min. dvě zakázky, jejichž součástí bylo provádění opravy nebo výstavby opevnění koryta vodního toku typu kamenná rovinanina z lomového kamene, v min. množství uvedeného typu opevnění 350 m3, v min. celkové hodnotě zakázky 3 000 000 Kč bez DPH.

Myslíme si, že shora uvedený požadavek, který je vztažen pouze na koryto vodního toku značně omezuje okruh dodavatelů, kteří by se chtěli soutěžit o veřejnou zakázku zúčastnit.
Proto se Vás dovolujeme zeptat:

Uzná zadavatel vodohospodářskou stavbu jako je vodní nádrž, kde byly provedeny opravy nebo výstavby opevnění koryta vodního toku typu kamenná rovinanina z lomového kamene, v min. množství uvedeného typu opevnění 350 m3, v min. celkové hodnotě zakázky 3 000 000 Kč bez DPH.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na kvalifikačních požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci. Provádění rovinaniny v toku vyžaduje jiné technické řešení a hlavně náročnost než provádění rovinaniny na hrázi nádrže. Při realizaci opevnění v toku je nutné řešit odvedení proudící vody např. zájmkováním a stavba probíhá za trvalého průtoku vody. Výše uvedená zakázka bude realizovaná pouze na toku, a proto zadavatel požaduje reference týkající se toku.

Toto vysvětlení včetně příloh bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.