

IČ: 60108711; DIČ: CZ60108711
Č. účtu: 2701601/0100
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Pavel Báča
tel: 499 848 514, 603218290
e-mail: baca@vaktu.cz
V Trutnově dne: 27.6.2025

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
Hradec Králové
500 03

Vyjádření k odstranění povodňových škod - Úpa, Horní Maršov, obnova koryta v ř.km 66,300 - 66,800

Předložená PD řeší odstranění povodňových škod na řece Úpě v k.ú. Temný Důl. **V zájmovém území se nachází zařízení, ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s. Jedná se o odběrný objekt a odběr surové vody z řeky Úpy pro úpravnu vody v Temném Dole, zásobující pitnou vodou město Trutnov. Veškeré práce budou prováděny na vodárenském toku a v ochranném pásmu vodního zdroje pro město Trutnov.** Vzhledem k tomu, že stavbou budou dotčeny zájmy naší společnosti a při stavbě bude docházet ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu vody v Temném Dole, je **nutné** dodržení níže uvedených podmínek. S provedením výše uvedené stavby souhlasíme a požadujeme:

- dodržení PD s důrazem na odstavec A.1.2 a další odstavce technické zprávy: **Práce v OPVZ – požadavky VAK Trutnov, a.s. na zásady organizace výstavby**
- **před zahájením stavby k odstranění povodňových škod a opravě jezu je nutné svolat koordinační schůzku**, kterou zajistí dodavatel stavby, a to za přítomnosti Povodí Labe, státní podnik, vedoucího ÚV Ing. Šalandy tel. 602127384 a majitelů malé vodní elektrárny (MVE), kteří využívají přebytečnou vodu z našeho odběrného objektu na výrobu elektrické energie
- **veškeré práce budou prováděny na vodárenském toku a v ochranném pásmu vodního zdroje pro město Trutnov.** Před odstávkou úpravní vody v Temném Dole (dále jen ÚV) z důvodů zhoršené kvality surové vody v řece Úpě, musí být obsluha (tel. 603 211 008 nebo 737 628 275) a vedoucí ÚV (Ing. Šalanda, tel. 602 127 384) informováni **48 h předem**. ÚV v Temném Dole může být odstavena nepřetržitě **max. 12 h**, poté musí být provoz ÚV obnoven, a to na dobu minimálně 48 hodin bez přerušení, aby se doplnily akumulární nádrže v ÚV a vodojemy pro město Trutnov.
- **v případě kontaminace vody v řece Úpě ropnými látkami, neprodleně kontaktujte obsluhu úpravní vody v Temném Dole tel. 603211008 nebo 737628275 a vedoucího úpravní vody – Ing. Šalandu tel. 602127384**

S vydáním povolení na odstranění povodňových škod souhlasíme.

VAK Trutnov, a.s.
Báča P. tel. 603218290



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV
-28-