



NAŠE ZNAČKA: OZ21240005
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Havránek
DATUM: 14.2.2024

Povodí Labe, státní podnik
Odbor inženýrských činností
Víta Nejedlého 951/8
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Nemošice – Chrudimka – oprava stabilizačního stupně v ř.km 3,613

Dne 6.2.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k záměru rekonstrukce stabilizačního stupně vodního toku Chrudimka v ř.km 3,613 na p.p.č. 643/10 a 452/4 v k.ú. Nemošice. Při provádění stavebních prací budou využívány pozemky patřící do **pásma hygienické ochrany (PHO) II. stupně** pro jímací území Nemošice stanoveného Okresním úřadem v Pardubicích, č.j. 1429/96/FE/VOD dne 9.7.1996.

Konstrukci stupně tvoří betonový základ, vývar a zděná konstrukce, která tvoří samotný práh. Poškození stupně spočívá v úplném odpadnutí či odplavení levé části přelivné plochy (asi 1/3 délky přelivné plochy) a narušení soudržnosti zděných prvků na zbývající části. V rámci opravy spádového stupně bude provedena i oprava břehového opevnění na obou březích v nezbytném rozsahu. Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 6 měsíců. Mezideponie stavebního materiálu o velikosti 50 m² bude taktéž na pozemku č. p. 594/12 ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Z důvodů opravy břehového opevnění bude odstraněna vegetace na levém i pravém břehu o ploše cca 250 m². Předpokládaný termín realizace je rok 2025.

K výše uvedenému vydáváme následující stanovisko správce pásma hygienické ochrany:

1. Zhotovitel provede oznámení stavby naší společnosti v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací na emailovou adresu lukas.havranek@vakpce.cz.
2. Bude zabráněno úkapům a úniku provozních náplní, zejména ropných látek a látek zhoršujících jakost surových vod určených pro výrobu vody pitné.
3. Stavební mechanizace bude při odstavení zabezpečena proti úkapům a úniku provozních náplní.
4. Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnaný a osety travní směsí, jednalo-li se o zatravněné plochy nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu.
5. Jakýkoliv havarijný stav ohrožující množství a kvalitu podzemních vod v jímacím území bude neprodleně ohlášen na dispečink naší společnosti na tel. 466 310 357.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 108 631 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
23

Ing. František Masař
ředitel společnosti