

267.77

5000

266.86

2000

2400

1910

264.60

ROZVADĚČ RHS1

STÁVAJÍCÍ POHONY ŠOUPÁTEK, ... 5ks

POKLOPY NOVÉ

NOVÉ POTRUBÍ VZT – uvnitř PLAST, VENTILÁTOR, Ø200 (např. Soler Palav) Q=1000m³/hod, 230V motor AC130W

POTRUBÍ VZT – vnější část – GALVANICKY POZINKOVANÝ PLECH 200x200mm. NA KONCI PŘES PŘÍRUBU BUDE PŘÍPEVNĚNO NEREZOVÉ SÍTO – VELIKOST OK cca 5mm

PŘIKOTVIT 6ks OCEL. POZINK. KOTVA DO BETONU M8

ŽEBŘÍK NOVÝ – OCEL, ŽÁROVÝ POZINK

4900

950

3000

950

261.10

Ø496

150

259.10

260.60

OTVOR – PRO VÝČERPÁNÍ PV – SMĚREM DO VÝVARU BUDE TLAKOVĚ VYČISTĚN

HADICE VÝČERPÁNÍ PV

HADICOVÝ ADAPTÉR

TRUBKA NEREZ

KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO 230V S PLOVÁKEM, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ VYVEDENO V ELEKTRO ČÁSTI NAD PODLAHU 264,60, Q=cca2litry/sec, VÝTLAČNÁ VÝŠKA DO 10m.

JÍMKA PROSÁKLÉ VODY

ŠOUPÁTKO VŘETENOVÉ (5ks) s INTEGROVANOU MONTÁŽNÍ PŘÍRUBOU DN 450 – NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ATYPICKOU PŘÍRUBU DN450

VENTIL VYPOUŠTĚNÍ ZKONDENZOVANÉ VODY Z POTRUBÍ VZT

ODVODNĚNÍ MANIPULAČNÍ ŠACHTY –

PODLAHA NOVÁ – KOMPOZITOVÉ POROŘOŠTY 38/38 v=30mm, vč. RÁMU (ŽÁROVÝ POZINK) S KOTVENÍM

**VYČERPÁNÍ PV
M 1:10**

HADICE VÝTLAKU PV

HADICOVÝ ADAPTÉR

260.60

JÍMKA PROSÁKLÉ VODY

KOTEVNÍ OBJÍMKY

POTRUBÍ VÝTLAKU S KOLENEM
A PŘÍRUBOU NEREZ

KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO 230V S
PLOVÁKEM, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ VYVEDENO V
ELEKTRO ČÁSTI NAD PODLAHU 264,60,
Q=cca2litry/sec, VÝTLAČNÁ VÝŠKA DO
10m.

259.10

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
KÓTOVÁNO v [m]



AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant JOSEF SEVÍČEK	Hlavní inženýr projektu ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.		Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.
Vypracoval JOSEF SEVÍČEK	Kontroloval ING. MĚLOSLAV KUPSKÝ		Zakázkové číslo 025020A
Datum CERVEN, 2025	Stupeň dokumentace DVZ	Název souboru D12_VD_Klíčava_DVZ.dwg	

VD KLÍČAVA – OPRAVA VO
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.2.1. PS01 – TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
D.2.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST

PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1, PODÉLNÝ ŘEZ A-A

Měřitko
1:50 (1:10)

Číslo přílohy **D.2.1.2.3.**

Objednatel
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK