



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Blanka Všečeková
Nábřeží 90/4
150 56 PRAHA
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1111468241

VYŘIZUJE / LINKA
Dominik Valach / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín / 25.11.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Vážená paní inženýrko,

dovolte, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 10. 11. 2020, ve které požadujete vyjádření k projektové dokumentaci: „**Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech**“, stavba v obci Staré Křečany.

Po prověření předložené dokumentace, Vám sděluje, že nemáme námitek a souhlasíme s takto navrhovanou stavbou za těchto podmínek:

- při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. vzdálenosti dané PNE 33 0000-6, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit,
- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení,
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu (sloupu), při realizaci stavby doporučujeme umístit hranu výkopu min. 1,5 m od základové části sloupu,
- bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
- stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- požadujeme dodržet podmínky vydaného souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č. 1111469248 ze dne 12.11.2020, který Vám byl již odeslán na vaši e-mailovou adresu,
- ohledem k provádění prací v blízkosti elektrického zařízení upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.