

Povodí Labe, státní podnik
Stanislav Winkler
Víta Nejedlého č.p. 951/8
500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměstí

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
23.04.2025	FVS - D/5384/2025/Ba	Stanislav Baláž / balaz@fvs.cz	Frýdlant / 23.04.2025

- určení místa: **Hejnice, pozemek p.č. 1281/2, 1356/1, 292/1, 307, 310/1, 341/4, 344/2**
- obsah žádosti: **Smědá, Hejnice, obnova koryta, ř. km 36,570 - 37,600**
- žadatel: **Povodí Labe, státní podnik**
- investor: **Investor je shodný s žadatelem.**

Výše uvedený žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení v majetku nebo správě společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „FVS“). FVS vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě FVS.

Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle §23 odst. 3 a 5 následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle stavebního zákona, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení zájmů FVS. Požadujeme předložení zejména koordinační situace stavby se zákresem zařízení FVS, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

Zákresy zařízení FVS jsou pouze informativní, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu, před zahájením projektových prací. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou majetkem vlastníků připojených nemovitostí a nejsou součástí vyjádření, případně jsou zakresleny rovněž pouze orientačně.

Vytyčení vodohospodářských zařízení:

- ústředna: 482 312 122 fvs@fvs.cz

S dotazy k vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu dokumentace@fvs.cz.

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí dva roky od data vydání.

Stanislav Baláž
Dokumentace sítě



Rozdělovník: 1. adresát - zasláno e-mailem
2. vlastní kopie pouze elektronicky