



Váš dopis zn.:
ze dne: 31. 1. 2023
Naše značka: O23690012453/TPCLI/Ma
Vyřizuje: **Jana Matějková**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 2. 2. 2023

Mürabell s. r. o.
Ing. Petr Beranovský
Hořejší 116
267 03 Hudlice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	Ještědský potok v Žibřidicích u č. p. 42
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD - DSJ
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Křižany
	Část obce, ulice, č. p.: Žibřidice
	Katastrální území, parcelní číslo: Žibřidice, ppč. 125/5 a dle zájmového území
Žadatel:	Mürabell s. r. o., Ing. Petr Beranovský
Adresa, tel., e-mail	Tel. 602 285 027, beranovsky@volny.cz
Investor:	Povodí Ohře s. p.
Adresa, tel., e-mail	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Projektant	Mürabell s. r. o.
Vlastník dotčené IS	Obec Křižany - vodovod
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené dokumentace je oprava – rekonstrukce stávajícího opevnění koryta Ještědského potoka v obci Křižany – Žibřidice. v ř. km cca 7,85 – 8,068.
Realizace stavby 2024 – 2025.

Stávající opevnění je v daném úseku v různém stupni poškození, část rovinanin úplně chybí. Opevnění břehů koryta tvoří z části opěrné zdi, z části je opevněna rovinaninami a část je bez opevnění. Práce budou probíhat v jedné nebo více etapách s dílčím rozdělením z hlediska návaznosti objektů, časové náročnosti výstavby a vhodném časovém období z hlediska klimatických, hydrologických podmínek a za podmínek stanovených DOSS.

Návrh

Opevnění bude jednodílné – pravý břeh patka a figura z kamenné rovinaniny, levý břeh – opěrné/tížné zdi. Základ s předsazenou patkou, šikmým límcem a svislým rubem. Dno bude stabilizováno příčnými prahy doplněnými rovinaninou. Koryto v běžné trati bude upraveno na šířku 4,2 m. Navrhovaná úprava úseku - délka cca 225 m.

Součástí prováděných prací je demontáž stávající dřevěné lávky u ppč. 125/1 a kácení stromů bránících provedení stavby. V nutném rozsahu bude provedena přeložka vedení IS Cetin.

SO 01 – Rekonstrukce opevnění LB a PB
SO 02 – Rekonstrukce opevnění dna
SO 03 – Vegetační úpravy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě SČVK, a. s.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme.

Jelikož jsou zákresy zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě, a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. **840 111 111, 601 267 267, info@scvk.cz**. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením našeho zařízení v průběhu prací.
- 3 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace.
- 4 **Písemné přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na stavenišť ke kontrole a přizvání k závěrečné kontrolní prohlídce.**
- 5 K vyjádření ke kolaudačnímu řízení nám budou doloženy protokoly z kontrol sítí před záhozem.
- 6 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 7 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 8 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 9 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

vodárenský provoz - středisko Český Dub - Dušan Dopita - tel. 601 380 209, 417 807 801

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171

Jana Matějková

referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Situace z PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda