



DETAIL PROSTUPU POTRUBÍ PŘES ZDIVO



POZNÁMKY:

- POZN. 1: Potrubí obložit pásy z polystyrenu - polystyren XPS
POZN. 2: Pásy zafixovat - např. páskou, smršťovací folií apod.
POZN. 3: Tloušťka materiálu - pro potrubí D<=200mm t=10 mm
pro potrubí D>200mm t=20 mm
POZN. 4: Předsazení potrubí přes líc zdi - konec trouby ve svislici s patou zdi
POZN. 5: Ošetření spáry - po spárování ostatních ploch proškrábání do hloubky 30 - 40 mm, vyplnění trvale pružným tmelem min. 25 mm (odolnost proti vodě, mrazu a slunečnímu záření), tmel zarovnan 10 - 15 mm pod líc zdiva.
POZN. 6: V případě navazujících konstrukcí opatření prodloužit i přes tyto konstrukce.


DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY
PŮDORYSNÝ ŘEZ




POZNÁMKY:

- POZN. 1: Distanční vložka z polystarenu XPS 20 mm
POZN. 2: Fin. ošetření spáry bude provedeno po spárování ostatních ploch
- začištění a proškrábání do hloubky 30 - 40
- spára po obvodu zdiva vyplněna trvale pružným tmelem (odolnost proti vodě, mrazu a slunečnímu záření)

DETAIL PROVEDENÍ ZDIVA - ŘÁDKOVÉ ZDIVO
POHLED



DETAIL PROVEDENÍ ZDIVA
ŘEZ KONSTRUKCÍ




POZNÁMKY:

- POZN. 1: Použití kamene pro vodní stavby (ČSN EN 13 383).
POZN. 2: Kámen před osazením tvarově upravit, očistit a navlhčit.
POZN. 3: Při zdění osazovat 2-3 ks vazáků (mocnější kámen směrem do masivu betonu) na cca 1 m2 zdiva.
POZN. 4: Spáry ve zdivu nebudou průběžné. Ošetření spáry - vysekání / proškrábání do hloubky min 7 cm, povrch spáry (malty) zarovnan 1-2 cm pod líc kamene.
POZN. 5: Malta bude splňovat požadavky pro zdění a spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb (plnivo-křemičitý písek). Malta MC 25
POZN. 6: Kámen bude při zdění i po spárování očištěn od zbytků cementového mléka a malty.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.

30.03.2023

 Mürabell s.r.o. Hořejší 116 267 03 Hudlice			Paré:
Vypracoval: Ing.Milan Müller Ing.P.Beranovský	Zodp. projektant: Ing.Milan Müller	Vedoucí projektu: Ing.P.Beranovský	
Investor: Povodí Ohře s.p., Chomutov			Stupeň: DSJ
Stavba: Ještědský potok v Žibřidicích u č.p. 42			Datum: 10.2022
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			Zak. č.: 04-2022
Příloha:			Měř.: Schema
STAVEBNÍ DETAILS			Č. př.: D.8