



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/005759

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
04.02.2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

MVE Počaply, oprava nátěrů lávky

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz :

Náš dotaz se týká položky č. 10 ve výkazu výměr.

Chápeme správně, že tloušťka vrstvy jen polyuretanového nátěru bude požadována v tloušťce min. 140 mikronů?

Odpověď :

Zadavatel požaduje opatřit konstrukci těmito nátěry:

1) základní antikorozní epoxidový nátěr v min tloušťce 100 mikronů, viz poznámka k položce č. 8

2) krycí polyuretanový nátěr v min. tloušťce 140 mikronů, viz poznámka k položce č. 10.

Ano, chápete správně, že tloušťka vrstvy jen polyuretanového nátěru bude požadována v tloušťce min. 140 mikronů.

Ing. Petr Michalovich

ředitel závodu

elektronicky podepsáno v zastoupení

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html