



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 4. prosince 2023

Č. j.: MZDR 34751/2023-2/ČIL-Zd



MZDRX01QC0B0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Český inspektorát lázní a zřídels (dále jen „ministerstvo“), jakožto součást Ministerstva zdravotnictví podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 37 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), na základě žádosti, kterou dne 8. listopadu 2023 předložilo Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (dále jen „žadatel“), zastoupeno na základě plné moci společností MÜRABELL s.r.o., Hořejší 116, 267 03 Hudlice (dále jen „podatel“), po posouzení rozhodných skutečností

SOUHLASÍ

s vydáním stavebního povolení pro stavbu:

**Karlovy Vary, ochranné pásmo II. stupně IIB:
„Loket – MVE Loket - LB a PB zeď odtokového kanálu,
p.p.č. 485/1, 485/5, 488/1, 488/2 v k.ú. Loket“**

Odůvodnění

Dne 8. listopadu 2023 předložil podatel na ministerstvo žádost o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. K žádosti byla přiložena plná moc včetně projektové dokumentace, kterou v 11/2023 vypracoval podatel.

Dle předložené dokumentace je záměrem stavby rekonstrukce a oprava opěrných zdí odpadního koryta MVE Loket u „dolního“ jezu v ř.km 191,125 na řece Ohři v Lokti. Jedná se o úsek od výtoku ze savek po silniční most navazující na komunikaci v Zahradní ulici v délce ca 40 m. Součástí je rovněž osazení drážek do zdí a zřízení prahu se slupicemi tak, aby bylo možné koryto odpadu zahradit.

Stávající konstrukce levobřežní zdi je zčásti původní - tedy více než 100 let stará, z kamenného zdiva, provedená ve dvou úrovních, zčásti (v úseku u MVE) je vybudovaná při obnově provozu cca před 30 lety, z betonu. Část zdi (smíšené zdivo původní a nadezdívka) je jiného vlastníka. K původní zdi přiléhá čerpací stanice splaškových vod.

Stávající konstrukce pravobřežní zdi je původní - hrubozrnného hubeného betonu s kletovanou lící vrstvou. Při obnově provozu byla provedena oprava dolní části zdi přibetonávkou ze železobetonu v tl. 0,25 m na výšku cca 1,6 m ode dna.

Lící plochy betonových zdí (levo - i pravobřežní) jsou porušeny degradací líce a místně i hloubkovými kavernami (eroze pojiva hrubozrnného betonu).

Stavba bude provedena jako oprava stávajících konstrukcí:

1. SO 01 – Levobřežní zeď odpadu-rekonstrukce: vybourání stávající zdi a vybudování nové zdi v délce 25,9m, na koncích s navázáním na stávající mostní opěru a na zeď jiného vlastníka. Ve zdi bude osazena drážka pro provizorní hrazení. Související práce: sejmutí plotového zábradlí a dvou lamp veřejného osvětlení a jejich opětovná montáž po dokončení stavby, podchycení výusti DN 800 mm dešťové kanalizace u ČS a odvodnění komunikace spadištní šachtou (dnes žlabový chrlič).
2. SO 02 – Levobřežní zeď odpadu-oprava: Oprava líce betonové zdi za savkou soustrojí T1 v délce 11,2 m
3. SO 03 – Pravobřežní zeď odpadu: Oprava líce betonové zdi za savkou soustrojí T3 v délce 32,0 m. Do zdi bude osazena drážka pro provizorní hrazení. Související práce: Napojení svislého svodu od domu čp. 224.
4. SO 04 – Hrazení odpadu-nová konstrukce: Příčný práh ve dně s dosedacím prahem a osazenými pevnými slupicemi. Hradící šířka 8,4 m.

Dotčené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně **IIB** přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa **Karlovy Vary** (dále jen „OP“). OP byla stanovena „*Usnesením vlády č. 257 ze dne 20. července 1966*“ a upravena usneseními č. 214 ze dne 15. září 1971, č. 146 ze dne 5. června 1974, č. 127 ze dne 2. června 1976 a č. 27 ze dne 3. února 1982, a dále pak prozatímními ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČSR č.j. ČIL-484-3.1.1978 ze dne 11. ledna 1978 a Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. ČIL-442-30.6.1994/2762 ze dne 30. června 1994.

Ministerstvo předmětnou žádost posoudilo a neshledalo žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu. Stavba není v rozporu s podmínkami stanovenými statutem v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí.

Obsah závazného stanoviska je podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

Mgr. Zdeněk Třískala
vedoucí oddělení
Český inspektorát lázní a zřidel

Rozdělovník:

Zasílá se datovou schránkou:

MÜRABELL s.r.o., Hořejší 116, 267 03 Hudlice, IDDS: pvxn8d5

Zasílá se na vědomí datovou schránkou:

Městský úřad Sokolov - Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1

Vyřizuje: Mgr. Lucie Zdrahalová

tel. č.: 224 972 586

Lucie.Zdrahalova@mzcr.cz