

Váš dopis zn.:
Ze dne: 11.12.2023
Naše zn.: POH/63061/2023-2/032400

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok
Tel.: +420 474 636 733
Mobil: +420 606 757 556
E-mail: kojnok@poh.cz

Datum: 12.12.2023

Ing. Milan Müller
Mürabell s.r.o., kancelář Hydroka s.r.o.
Nad Rážákem 15
143 00 Praha 4 - Modřany

pvxn8d5

MVE Loket - LB a PB zeď odtokového kanálu

K Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci výše uvedené stavby ze dne 11. prosince 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_03–01 (Ohře úsek Karlovy Vary – Odrava). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>. Opravou dotčené pozemky se nachází v území s vysokým povodňovým ohrožením. Oprava není v rozporu s PpZPR.

III. Stanovisko správce povodí

Bez připomínek.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 1014449, Y = 858797.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

V dokumentaci žádáme aktualizovat údaje o stavebníkovi.

Předmětem vyjádření je dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a realizaci stavby „MVE Loket - LB a PB zeď odtokového kanálu“.

Dokumentace řeší rekonstrukci a opravu opěrných zdí odpadního koryta MVE Loket u „dolního jezu Loket“ v ř. km 191,125 na řece Ohři v Lokti. Jedná se o úsek od výtoku ze savek po silniční most navazující na komunikaci v Zahradní ulici v délce cca 40 m. Součástí je rovněž osazení drážek do zdí a zřízení prahu se slupicemi tak, aby bylo možné koryto odpadu zahradit. Stavba bude provedena jako oprava a rekonstrukce stávajícího opevnění, novou konstrukcí bude hrzení odpadu.

Stavba sestává z následujících stavebních objektů:

SO 01: Levobřežní zeď odpadu-rekonstrukce: vybourání stávající zdi a vybudování nové zdi v délce 25,9 m, na koncích s navázáním na stávající mostní opěru a na zeď jiného vlastníka. Ve zdi bude osazena drážka pro provizorní hrzení. Související práce: sejmutí plotového zábradlí a dvou lamp veřejného osvětlení a jejich opětovná montáž po dokončení stavby, podchycení výusti DN 800 mm dešťové kanalizace u ČS a odvodnění komunikace spadištní šachtou (dnes žlabový chrlíč).

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

SO 02: Levobřežní zeď odpadu-oprava: Oprava líce betonové zdi za savkou soustrojí T1 v délce 9,6 m.

SO 03: Pravobřežní zeď odpadu: Oprava líce betonové zdi za savkou soustrojí T3 v délce 32,0 m. Do zdi bude osazena drážka pro provizorní hrazení. Související práce: Napojení svislého svodu od domu čp.224.

SO 04: Hrazení odpadu-nová konstrukce: Příčný práh ve dně s dosedacím prahem a osazenými pevnými slupicemi. Hradící šířka 8,4 m.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 485/1, 485/5, 488/1, 488/2 v k. ú. Loket [686514].

Podklady ke stanovisku: dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a realizaci stavby předložena v digitální verzi (dokumenty ve formátu PDF). Zhotovitelem dokumentace je Mürabell s. r. o., Hořejší 116, 267 03 Hudlice, IČO 28387767.

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

HGR: 2120. ČHP: 1-13-01-1400-0-00-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0380 - Ohře od toku Svatava po tok Teplá. Vodní útvar podzemních vod: 21200 - Sokolovská pánev.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz KV

1123 3953 -858797,-1014449