

P1	Pojistný ventil	hlavní pojistný ventil – nastaven hlavní tlak P1
P4	Redukční ventil	omezuje max.tlak do systému ramena B
P6	Pojistný ventil	omezuje max.tlak při pohybu – rameno B od česlí
P7	Pojistný ventil	omezuje max.tlak při pohybu – zajištění ramene B přitlačeno k česlím

OVĚŘOVACÍ ELEKTROMAGNETY:

- Y12 – RAMENO A VYJETÍ
- Y11 – RAMENO A ZAJETÍ
- Y22 – RAMENO B VPŘED (PROTI VODĚ)
- Y21 – RAMENO B VZAD (PO VODĚ)

SIGNALIZACE:


- SL1 – NÍZKÁ HLADINA PRACOVNÍ KAPALINY V NÁDRŽI HA
- ST1 – VYSOKÁ TEPLOTA PRACOVNÍ KAPALINY

POHONY:

- M1 – MOTOR PRO OVLÁDÁNÍ RAMEN
- T1 – TOPNĚNÍ



3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>		
VYPRACOVAL	Ing. Ferenc	HIP	Ing. Klimeš	T. KONTROLA	Ing. Klimeš	
PROJEKTANT	Ing. Klimeš	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	04/2025	
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik			OKRES	Cheb	
AKCE: <div>MVE Jindřichov - stírací stroj – projektová dokumentace (DSP/DPS)</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2268 02 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	A3	
				MĚŘÍTKO		
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	002953/23/1	
ČÁST STAVBY	PS 01 - Stírací stroj			SO/PS	PS 01	
PŘÍLOHA: <div>HYDRAULICKÉ SCHÉMA</div>				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.b.6	q
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.