



LEGENDA:

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojitý střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohříváč TUV
- stmívač osvětlení
- vypnač pro vent. s doběhem
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- TOTAL STOP
- rozvaděč
- stropní svítidlo
- elektrický konvektor nástěnný

- vodič CXKH-R-J 4x35
- CXKH-R-J 5x4
- vodič CXKH-R-J 2-5x1.5
- vodič CXKH-R-J 3x2.5
- vodič CXKH-R-J 5x2.5
- UTP Cat. 6A, KOAX
- hlavní kabelová trasa

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 19,1W, 2570lm, Ra80, 4000K
B	1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K
C	1 x LED, 15,1W, 1660lm, Ra80, 4000K

Vypracoval: Karel Sommer		Autorizace:		
Zodpovědný projektant: Karel Sommer ČKAIT 0015093 autorizovaný technik, techniky prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení				
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLU VODNÍHO DÍLA Dolní Beřkovice			
Místo stavby:	ulice Dolní hájek, obec Dolní Beřkovice, k.ú. Dolní Beřkovice, parc. č. 183/3, 183/4			
Investor:	POVODÍ LABE, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			
Profese:	D.1.4.el - ELEKTOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ		Číslo výkresu:	D.1.4.el.04
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP - SO 01		Číslo paré:	