

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/007576

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
17. 02. 2026

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Prosíme o doplnění projektové dokumentace slaboproudé elektroinstalace. V předaných podkladech není k dispozici.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že slaboproudé elektroinstalace (kabelové rozvody, nosné trasy, pasivní koncové prvky a specifikace datového nástěnného rozvaděče – racku) jsou v soupisu prací dostatečně položkově specifikovány v části SO 02 – Objekt dílen resp. v části 02.6. **D.1.4.g) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky.**

Výkresová dokumentace pro slaboproud je společná se silnoproudem. Zadavatel pro upřesnění umístění pasivních koncových prvků a datového rozvaděče R-data u vstupu do objektu doplňuje nový výkres **2E32 – SLP rozvody NN**, v němž je uvedeno umístění 24 pasivních koncových prvků i rozvaděče R-data.

2)

Dotaz:

Pro objektivní nacenění je zapotřebí

1 kladečské schéma a výpis materiálu horkovodu

2. pro vytápění PD - schéma domovní směšovací stanice

PD - kompletní rozdělovač + sběrač + 4 větve

M&R - PD + výpis materiálu

Děkuji za doplnění

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že výpis materiálů pro vedení teplovodu v rozsahu potřebném pro objektivní ocenění je součástí soupisu prací. Zadavatel má za to, že popis nového stavu je dostatečně podrobně uveden v části SO.04e – Teplovod v příloze **01 – SO 04e – TZ.pdf**, a proto neposkytuje podrobné kladečské schéma. To bude zpracováno v rámci realizační nebo dílenské dokumentace v režii dodavatele.

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o přílohu „SO.04e1_schema zapojeni_366“ a „SO.04e2_specifikace domovní stanice VC. R+S_366“. Podrobný výpis materiálu je v soupisu prací dostatečně položkově specifikován v části „02.2 – D.1.4.4) – Zařízení pro vytápění staveb“.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Výkres 2E32 – SLP rozvody NN
 SO.04e1_schema zapojeni_366
 SO.04e2_specifikace domovní stanice VC. R+S_366

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html