

Jméno projektu	366_2025	0
Výkon UT [kW]	49	
Výkon PWH [kW]	-	
Teplota primáru zima/léto [°C]	80/51	
TS prim [°C]	95	
PS prim [bar]	6	
Teplota UT vstup/výstup [°C]	70	
Dispoziční tlak [kPa]	20/20	
PS UT	6	

Číslo	Popis	Dodavatel	Ks
Řídící systém			
RC	Řídící systém	STANEX	1
Primární část vstup			
P1	Kulový kohout		1
P2	Filtr		1
P3	Manometrová sada - 3 con		1
	Manometr		1
P4a	Teploměr bimetalový	STANEX	1
Primární část výstup			
P4b	Teploměr bimetalový	STANEX	1
P6	Zpětná klapka		1
P8	Kulový kohout		1
Svyp2a	vypouštěcí kohout		1
Větev s 2V ventilem			
S1-1	Kulový kohout		1
S1a-1	Kulový kohout		1
S2-1	Filtr		1
S3-1	Manometrová sada - 4 con		1
	Manometr		1
S4-1	Teploměr bimetalový		2
S5-1	Čidlo teploty		1
S6-1	Zpětná klapka		1
S6a-1	Zpětná klapka		1
S7-1	Čerpadlo - PROVOZNÍ ZÁZEMÍ - 7,5 kW		1

S8-1	Kulový kohout	1
S8a-1	Kulový kohout	1
S13-1	Regulační ventil 2V	1
S13d-1	Pohon	1
Svyp1-1	vypouštěcí kohout	2
Větev s 2V ventilem		
S1-2	Kulový kohout	1
S1a-2	Kulový kohout	1
S2-2	Filtr	1
S3-2	Manometrová sada - 4 con	1
	Manometr	1
S4-2	Teploměr bimetalový	2
S5-2	Čidlo teploty	1
S6-2	Zpětná klapka	1
S6a-2	Zpětná klapka	1
S7-2	Čerpadlo - ELEKTRO DÍLNY - 6,5 kW	1
S8-2	Kulový kohout	1
S8a-2	Kulový kohout	1
S13-2	Regulační ventil 2V	1
S13d-2	Pohon	1
Svyp1-2	vypouštěcí kohout	2
Větev s 2V ventilem		
S1-3	Kulový kohout	1
S1a-3	Kulový kohout	1
S2-3	Filtr	1
S3-3	Manometrová sada - 4 con	1
	Manometr	1
S4-3	Teploměr bimetalový	2
S5-3	Čidlo teploty	1
S6-3	Zpětná klapka	1
S6a-3	Zpětná klapka	1
S7-3	Čerpadlo - ZÁMEČNICKÉ DÍLNY - 20 kW	1
S8-3	Kulový kohout	1
S8a-3	Kulový kohout	1
S13-3	Regulační ventil 2V	1
S13d-3	Pohon	1
Svyp1-3	vypouštěcí kohout	2
Větev s 2V ventilem		
S1-4	Kulový kohout	1
S1a-4	Kulový kohout	1
S2-4	Filtr	1
S3-4	Manometrová sada - 4 con	1
	Manometr	1

S4-4	Teploměr bimetalový	2
S5-4	Čidlo teploty	1
S6-4	Zpětná klapka	1
S6a-4	Zpětná klapka	1
S7-4	Čerpadlo - SKLADY - 15 kW	1
S8-4	Kulový kohout	1
S8a-4	Kulový kohout	1
S13-4	Regulační ventil 2V	1
S13d-4	Pohon	1
Svyp1-4	vypouštěcí kohout	2