ROZVÁDĚČ DT2

L
N

6A
5A
6A
6A

KONCENTRÁTOR

AUTOMAT. NABÍJEČ

NAPÁJENÍ JEDNOTKY V DT3

SVODIČ PŘEPĚTÍ T1 + T2

AKUMULÁTOR 12V/9Ah

SPD1 T3
SPD2 T3
SPD3 T3
SPD4 T3

POSPOJENÍ - PE

PE PE PE PE

X2 1 2 3 4

X1 L N PE

CYKY 7×2,5

RS485 + NAPÁJENÍ JEDNOTKY

LiYCY 8×1

RS485

POSPOJENÍ ROZVÁDĚČE

ZOBRAZOVAČ

Měření průtoku
OV
l/s

DT3

RS485

LiYCY 8×1

MXMP9

X L N PE
ROZVÁDĚČ

MXTN7A — Tlakoměrný vrt TBD — TN7A — kPa

MXTN6A — Tlakoměrný vrt TBD — TN6A — 50kPa

MXTN5A — Tlakoměrný vrt TBD — TN5A — 100kPa

MXTN4A — Tlakoměrný vrt TBD — TN4A — 250kPa

MXTV4A — Tlakoměrný vrt TBD — TV4A — 150kPa

MXTN3A — Tlakoměrný vrt TBD — TN3A — 150kPa

MXTV3A — Tlakoměrný vrt TBD — TV3A — 150kPa

MXTN2A — Tlakoměrný vrt TBD — TN2A — 400kPa

MXTV2A — Tlakoměrný vrt TBD — TV2A — 250kPa

MXTN1A — Tlakoměrný vrt TBD — TN1A — 150kPa

Tlakoměrný vrt TBD

Měrný přeliv 60° TBD
MPIX
120mm - 4,1l/s

ŠACHTA RŠ3 NALEVO OD STROJOVNY

0-20mA

kabel RG-MY 08-14

Měrný přeliv 60° TBD
MPIV
120mm - 4,1l/s

DT1

DOMEK HRÁZNÉHO

ZOBRAZOVAČ

LiYCY 4×1
LiYCY 4×1

LiYCY 8×1

ODBĚRNÁ VĚŽ

SNÍMAČ TEPLOTY
TV
PT100

SNÍMAČ HLADINY
HL

VEDENO STOUPAČKOU DO ODBĚRNÉ VĚŽE

SDRUŽOVACÍ KRABICE MX...

MX...

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Měřítko:	NS
Revize:	0
Datum:	12/2024
Číslo výkresu:	3
Formát:	A3
List:	1
Listů:	2

Název výkresu:
SO11 – Vodní dílo Slušovice
Blokové schéma rozváděče DT2

COLSYS