


LEGENDA BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

- PJ - POMOČNÝ JÍMAČ Z DRÁTU AlMgSi pr. 8mm na izolátorech
- SZ SVORKY ZKUŠEBNÍ
- SVORKY (SS,SK,SP atd.)
- ZEMNÍ SVORKY ZDVOJENÉ (SRxx)
- JÍMACÍ VEDENÍ, DRÁT AlMgSi pr 8mm
- UZEMNĚNÍ OBJEKTU, OBVODOVÝ ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4mm
- ODBOČKY UZEMNĚNÍ ZEMNÍČÍ DRÁT S PVC IZOLACÍ FeZn 10/13mm

POZNÁMKA


- BLESKOSVOD BYL ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY III., VELIKOST OK 15x15, POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE 45m
- BLESKOSVOD BUDE TVOŘEN HŘEBENOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU Z DRÁTU AlMgSi pr. 8mm, DOPLNĚNOU O POMOČNÉ JÍMAČE
- SVODY BUDOU VEDENY PO POVRCHU, PROVEDENY SVODOVÝM VODIČEM, UCHYCENÉ NA PODPĚRÁCH, S MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 1m
- SVODY BUDOU NAPOJENY NA ZEMNĚNÍ PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY A BUDOU CHRÁNĚNY OCHR. ÚHELNIKEM
- UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO OBVODOVOU ZEMNÍ PÁSOVINOU FeZn 30/4mm, PROPOJENÍ KE SVODŮM POMOČÍ DRÁTU S PVC IZOLACÍ FeZn 10/13mm
- MATERIÁL PRO VNĚJŠÍ LPS MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62 305 ed.2 A ČSN EN 50 164
- VNITŘNÍ OCHRANA PROTI BLESKU BUDE REALIZOVÁNA FORMOU PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN
- UPOZORNĚNÍ : PŘI ZÁSAHU BLESKU MŮŽE VZHLEDEM K DYNAMICKÝM SILÁM DOJÍT V TRASE SVODU K POŠKOZENÍ FASÁDY A TO V CELÉ JEHO DÉLCE

Dokumentace pro provádění stavby



Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém: BpV, ±0,000 = 496,21 m n. m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Zodp. projektant:	Tomáš Cinkán	Vypracoval:	Tomáš Cinkán
Část projektové dokumentace:	D.2.5 - SILNOPROUD		
ELISPRO s.r.o.		Spálená 143 533 04 Sezemice tel.: 734 693 812	
		IČO: 27315975 DIČ: CZ27315975 cinkan@email.cz	

Vypracoval Žemličková A.M.		Zodp. projektant Ing. Bezdiček L.	Architekt	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@lib.cz, www.lib.cz
Kreslil Tomáš Cinkán				
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové				
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001				formát 5xA4
				datum 07/2024
				účel DPS
				paré
Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205				stav. objekt S0 01
Obsah výkresu HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				Měřítko 1:50
				Č. výkresu D.2.5.07