

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/008479

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
23. 02. 2026

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Pro ocenění položky č.56 - D+M Měření a regulace vytápění, ohřevu TV (řídící systém, rozvaděč, čidla, kabeláž, komplet) je potřebná projektová dokumentace + výkaz výměr v souladu s platnou legislativou. Prosím proto o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o přílohu „Technická specifikace MaR KPS.pdf“, která obsahuje dostatečný podklad pro správné ocenění položky č. 56 resp. „Pol219 – D+M Měření a regulace vytápění, ohřevu TV (řídící systém, rozvaděč, čidla, kabeláž, komplet)“ z části 02.2 D.1.4.a) - Zařízení pro vytápění staveb.

2)

Dotaz:

V technické zprávě a ve zprávě PBŘ je uvedeno: Nosné ocelové prvky dílny musí vykazovat požární odolnost R15. Požadavek bude splněn buď pomocí obložení SDK deskami nebo požárním nátěrem.

Jakou tedy má navržená ocelová konstrukce požární odolnost? Standardně se řeší požární odolnost R 15 návrhem dostatečně odolné ocelové konstrukce bez nutnosti obložení SDK nebo požárním nátěrem.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že ocelová konstrukce dle statického návrhu splňuje odolnost R15, tedy není nutná další ochrana. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o upravenou technickou zprávu „02.1 - Technická zpráva - REVIZE 02_2026.pdf“. Revize v TZ jsou zvýrazněny červenou barvou.

3)

Dotaz:

Ve výpisu PSV výrobků je jako materiál vnějších dveří uveden plastový profil, v TZ je však uvedeno, že venkovní dveře mají být ocelové s tep. Izolační výztuží do ocelové zárubně. V soupisu prací u položek dveří materiál uveden není, pouze odkaz na výpis výrobků. Žádáme o uvedení PD a soupisu prací do souladu a sdělení materiálu a parametrů, které máme ocenit?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že Výpis PSV je v pořádku a odpovídá jeho požadavkům. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o upravenou technickou zprávu „02.1 - Technická zpráva - REVIZE 02_2026.pdf“. Revize v TZ jsou zvýrazněny červenou barvou.

4)

Dotaz:

Žádáme o informaci, zda zadavatel trvá na nestandardním – dražším odstínu vnitřních dveří a výplní otvorů RAL 7040 (světle šedá), když v TZ je uvedeno, že barevné řešení bude tmavě šedé (viz výřez TZ níže).



POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU

VI. ETAPA – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SO.02,SO.04,SO.05

Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245
tel : +420 495 539 037
e-mail:pridos@cmail.cz

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

V objektu jsou navržena plastová okna a dveře, včetně terasových výplní se zasklením izolačním trojsklem. Všechna fasádní okna (rám+sklo) musí mít maximální hodnotu tepelného prostupu tepla ($U_{max}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Dveře

Venkovní dveře jsou navrženy ocelové s tepelně izolační výztuží a ocelovou zárubní.

Vrata ocelová zateplená s prosklením.

Barva všech výplní bude tmavě šedá.

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné s povrchovou úpravou HPL laminát do ocelových zárubní.

Lze ocenit výplně otvorů např. v RAL 7016, či jiné tmavě šedé?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že barevné řešení navržených výplní je stanoveno projektem na RAL 7040, nicméně Zadavatel připouští i použití standardních barev dle výrobce, ale v odstínu **světle šedé**. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o upravenou technickou zprávu „02.1 - Technická zpráva - REVIZE 02_2026.pdf“. Revize v TZ jsou zvýrazněny červenou barvou.

5)

Dotaz:

V TZ viz nad zaznačeným obdélníkem na výřezu výše je uvedeno, že vrata mají být ocelová zateplená, což není v souladu s tím, co je uvedeno ve výpisu PSV, kde jsou vrata z hliníkových lamel vyplněných PUR pěnou. Soupis prací odkazuje na výpis výrobků. Žádáme o uvedení PD a soupisu prací do souladu a sdělení materiálu a parametrů vrat, které máme ocenit?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že Výpis PSV je v pořádku a odpovídá jeho požadavkům. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o upravenou technickou zprávu „02.1 - Technická zpráva - REVIZE 02_2026.pdf“. Revize v TZ jsou zvýrazněny červenou barvou.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: - Technická specifikace MaR KPS.pdf (pro ocenění položky č. 56 resp. „Pol219 – D+M Měření a regulace vytápění, ohřevu TV (řídící systém, rozvaděč, čidla, kabeláž, komplet)“
- Upravená technická zpráva „02.1 - Technická zpráva - REVIZE 02_2026.pdf“

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html