

Dodatečná informace č. 12

Dotaz uchazeče 1) ze dne 3.2.2015:

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky strana, bod 15.2

Zadavatel píše, že nabídková cena bude prokázána Položkovými rozpočty, tj. oceněným výkazem výměr. Složku s názvem Výkaz výměr jsme v zadávací dokumentaci nenašli. Položkové rozpočty jsou uloženy v souboru s názvem III_1_Soupis prací 150119.

Má zadavatel na mysli, že nabídková cena bude prokázána Položkovými rozpočty, uloženými v souboru s názvem III_1_Soupis prací 150119?

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 9.2.2015:

Ano, zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal nabídkovou cenu oceněnými položkovými rozpočty, uloženými v souboru s názvem III_1_Soupis prací 150119

Dotaz uchazeče 2) ze dne 3.2.2015:

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky strana, bod 15.2 :

- 15.2. Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého v projektové dokumentaci stavby, tj. uvedením cen za jednotlivé stavební objekty či provozní soubory. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace a uchazeč jej předloží jako nedílnou součást návrhu smlouvy (příloha „Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny“). Nabídková cena i dílčí ceny musí být uvedeny v české měně. Nabídková cena bude prokázána Položkovými rozpočty, tj. oceněným výkazem výměr, který bude datován, orazítkován (pokud má uchazeč razítko) a podepsán dodavatelem. Výkaz výměr poskytnutý zadavatelem v příloze této ZD je ve své struktuře závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován.

Položkové rozpočty, pravděpodobně ze souboru s názvem III_1_Soupis prací 150119 (viz předcházející dotaz), mají být datovány, orazítkovány a podepsány dodavatelem. Není jednoznačně jasné, co má být podepsáno, jestli krycí list jednotlivých položkových rozpočtů (krycí listy nejsou u každého položkového rozpočtu) nebo každá stránka položkového rozpočtu nebo stránka, kde je výsledná cena za objekt nebo pouze rekapitulace za celou stavbu.

Může zadavatel jasně stanovit, co má být v položkových rozpočtech datováno?

Může zadavatel jasně stanovit, co má být v položkových rozpočtech orazítkováno?

Může zadavatel jasně stanovit, co má být v položkových rozpočtech podepsáno dodavatelem?

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Odpověď zadavatele na dotaz 2) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil nabídkovou cenu datovanými položkovými rozpočty každého objektu uloženého v souboru s názvem III_1_Soupis prací 150119. Orazítkována, podepsaná a datovaná bude rekapitulace za celou stavbu - jedná se o soubor 0_Rekapitulace_objektu_ZD_2013_vy

Dotaz uchazeče 3) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací a dodávek - 0_Rekapitulace_objektu_ZD_2013_vy - řádek č.119 :

MGZS	
MGZS 1 - Oprava silnice k VD (provoznímu středisku)	
MGZS 2.1 - Oprava pravobřežní cesty (pod hrází)	
MGZS 2.2 - Oprava pravobřežní zdi koryta Ostravice podél příjezdu pod hráz	0

V celkové rekapitulaci za stavbu je na řádku č.119 u objektu MGZS 2.2 nastavena 0.

Objekt MGZS 2.2 má svůj soupis prací a dodávek. Není jednoznačně jasné, jestli bude objekt MGZS 2.2 součástí cenové nabídky.

Bude objekt MGZS 2.2 součástí cenové nabídky?

Bude v celkové rekapitulaci uvedena u objektu MGZS 2.2 výsledná cena za objekt vycházející z přiloženého soupisu prací?

Bude oceněný soupis prací objektu MGZS 2.2, ale výsledná cena v celkové rekapitulaci bude 0? To znamená, že objekt bude oceněn, ale nebude součástí cenové nabídky?

Prosíme o jednoznačné stanovisko.

Odpověď zadavatele na dotaz 3) ze dne 9.2.2015:

MGZS 2.2 je součástí nabídky. Soupis bude oceněn a cena za MGZS bude doplněna do rekapitulace stavby.

Dotaz uchazeče 4) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací – položkový rozpočet s názvem SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o3_150129

Ve výše uvedeném položkovém rozpočtu silnoproudu jsou na záložce s názvem Kuso a Délk špatně nastavené vzorce na řádku Celkem. V listě s názvem Kuso chybí přičíst řádek 44 – pol.č.36 a v listě s názvem Délk nepřičítá do celkového součtu 3 poslední položky č.16, 17 a 18.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

V jednotlivých listech jsou zamknuté buňky a tím pádem nelze součty opravit.

Bude dodán opravený položkový rozpočet silnoproudu se správnými součty na řádcích Celkem?

Bude dodáno heslo k odemknutí stránek a možnost si opravit daný položkový rozpočet?

Odpověď zadavatele na dotaz 4) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový soubor **SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o4_150205.xls**, nahrazující soubor SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o3_150129, který obsahuje upravenou součtovou buňku v listech Kuso a Délk.

Dotaz uchazeče 5) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací – položkový rozpočet s názvem SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o3_150129

Ve výše uvedeném položkovém rozpočtu silnoproudu je v záložce rekapitulace na řádku D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti uvedena hodnota 0,00.

Dle zadávacích podmínek je na straně 8 uvedeno, že nacenění bytí jediné položky hodnotou 0,00 bude důvodem k vyřazení ze zadávacího řízení.

Smí zůstat ve výše uvedeném případě na daném řádku hodnota 0,00?

Máme hodnotu 0,00 na výše uvedeném řádku vymazat? V tomto případě žádáme zadavatele o doložení hesla k odemknutí listu.

Bude zaslán nový položkový rozpočet s vymazanou hodnotou 0,00?

Odpověď zadavatele na dotaz 5) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový soubor **SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o4_150205.xls**, v němž je položka D vypuštěna.

Dotaz uchazeče 6) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací – položkový rozpočet s názvem SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o2_150119

Ve výše uvedeném položkovém rozpočtu slaboproudu je v záložce rekapitulace na řádcích B. Doprava dodávek (5 % z A), D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti, H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) uvedena hodnota 0,00.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dle zadávacích podmínek je na straně 8 uvedeno, že nacenění byt' jediné položky hodnotou 0,00 bude důvodem k vyřazení ze zadávacího řízení.

Smí zůstat ve výše uvedených případech na daných řádcích hodnota 0,00?

Máme hodnotu 0,00 na výše uvedených řádcích vymazat? V tomto případě žádáme zadavatele o doložení hesla k odemknutí listu.

Bude zaslán nový položkový rozpočet s vymazanými hodnotami 0,00?

Odpověď zadavatele na dotaz 6) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový soubor **SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o3_150205.xls**, v němž jsou nulové položky vypuštěny.

Dotaz uchazeče 7) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací PS 02.2

Ve výše uvedeném soupisu prací chybí na řádku č.17 u položky č.10 ve sloupečku Cena DPS celkem výpočet pro celkovou cenu za danou položku. Soupis prací je zamknutý, proto nelze opravit.

Bude dodán opravený položkový rozpočet PS 02.2 s výpočtem pro položku č.10?

Bude dodáno heslo k odemknutí stránky a možnosti si opravit daný výpočet u položky č.10?

Odpověď zadavatele na dotaz 7) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový soubor **PS_02_2_soupis_o1_150205.xls**, v němž je vzorec doplněn.

Dotaz uchazeče 8) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o3_150128

Ve výše uvedeném soupisu prací byla do jednotkové ceny doplněna u všech položek hodnota 1Kč.

Při kontrole jsme zjistili, že na řádcích č.41 a č.48, u položek č.21 a č.22 chybí ve sloupečku celkem výpočet pro celkovou cenu za dané položky. Soupis prací je zamknutý, proto nelze opravit.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Na konci oddílu 732 Strojovny jsou tři položky pro výpočet přesunu hmot, a to v % a v tunách. Tyto položky jsou duplicitně, protože přesun hmot se u oddílů PSV uvádí buď v% nebo v tunách.

Položky přesun hmot v % jsou ve všech oddílech části Soupis prací SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o3_150128 zamknuté. Výpočty jsou přednastavené, jsou udané procenta a základny, ze kterých se dané procenta vypočítávají. Což je špatně, protože třeba příplatek za zvětšený přesun hmot je ve většině případů zbytečný, není ho třeba uplatnit nebo jen minimálně.

Díl:	732	Strojovny				
20	006010842	Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo o výkonu 40,9 kW topný faktor min. 4 (0/35°), dle EN 255 Součástí tepelného čerpadla musí být i ekvitermní regulace a regulace ohřevu TUV. Záruka na tepelné čerpadlo musí být min. 5 let a pojištění musí být kryto pojišťovnou, která je v případě neplnění záručních oprav od dodavatelské firmy tepelného čerpadla schopna plnit náklady na záruční opravy.	ks	1,00	1,00	1,00
21		Strojovna Veškerý topenářský materiál uvnitř objektu, který bude potřebný na správné a funkční propojení (požadované materiály potrubí jsou měď nebo nerez). Součástí strojovny je i bivalentní elektrokotel 72 kW (který musí být schopen 100 % vytápění objektu) . Primární strana musí být izolována chladovou kaučukovou izolací, sekundární strana izolací kaučukovou nebo jinou dle normy. Součástí strojovny je i elektrorozvaděč, který jistí tepelné čerpadlo a ovládá čirkulační čerpadla ve strojovně sekundární strana izolací kaučukovou nebo jinou dle normy. Součástí strojovny je i elektrorozvaděč, který jistí tepelné čerpadlo a ovládá čirkulační čerpadla ve strojovně.	ks	1,00	1,00	
22		Ohřev teplé vody Dvouplášťový nepřímomatápěný ohřívač teplé vody o celkovém objemu min. 362 l, s teplosměnnou plochou zásobníku TUV min. 5,5 m2, izolovaný izolací (minerální vlna) o tloušťce min. 120 mm	ks	1,00	1,00	
23	998 732101.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,00	1,00	1,00

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

24	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,92	0,02	0,04
25	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	1,20	0,02	0,02

Žádáme zadavatele odemknutí položek přesun hmot, tak aby bylo možné dopsat množství a jednotkové ceny. Budou položky přesunu hmot ve všech oddílech části ÚT odemknuty?

Budou upraveny duplicitní položky pro výpočet přesunu hmot u oddílu 732 Strojovny? Přesun bude buď v % nebo v tunách?

Budou upraveny výpočty celkové ceny u položek č.21 a č.22?

Odpověď zadavatele na dotaz 8) ze dne 9.2.2015:

Vzorce pro výpočet Přesunu hmot jsou pevně dány a uchazeč je nebude měnit. Pro výpočet Přesunu hmot jsou jako základ uvažovány náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Uchazeč svými jednotkovými položkovými cenami rozhoduje o výši tohoto základu pro výpočet.

Vzorce pro součtový výpočet položek č.21 a č. 22 jsou doplněny. Položka č. 23 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m v „t“ byla zrušena. Původní soubor **SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o3_150128.xls** nahrazen souborem **SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o4_150205.xls**, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz uchazeče 9) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací SO_74_soupis

D 8		Trubní vedení			
11	K	-	Poznámka :		0,000
PP		Poznámka :			
VV		Dle příloh D1 - 740 - 3.1 a D1 - 740 - 3.2			
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
37	K	-	Poznámka :		0,000
PP		Poznámka :			
VV		Dle příloh D1 - 740 - 3.1 a D1 - 740 - 3.2			
D 35-M		Montáž čerpadel a vodohospodářských zařízení			
82	K	-	Poznámka :		0,000
PP		Poznámka :			
VV		Dle přílohy D1 - 740 - 3.2			

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Můžete vysvětlit a uvést bližší popis položek č.11, č.37 a č.82?

Můžete uvést měrné jednotky a množství u výše zobrazených položek?

Nelze položky vymazat?

Odpověď zadavatele na dotaz 9) ze dne 9.2.2015:

Položky č. 11, 37 a 82 mají charakter poznámky a nejsou předmětem ocenění uchazečem – viz text ve sloupci popis položky. – viz odpověď v rámci DI č. 1 dotaz č.7

Dotaz uchazeče 10) ze dne 3.2.2015:

Soupis SO_71_1_Soupis_ASR_o1_150128

Díl:	720	Zdravotechnická instalace			
117	72001	Zdravotechnika	kpl	1,00	
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace			
Díl:	730	Ústřední vytápění			
118	73001	Topení	kpl	1,00	
	Celkem za	730 Ústřední vytápění			

0_Rekapitulace_objektu_ZD_2013_vy

Objekty provozního střediska	0
SO 71 - Provozní budova	
SO 71.1 - Provozní budova - stavební část	
SO 71.4 - Provozní budova - Technika prostředí staveb	
SO 71.4.1 - Provozní budova - ústřední vytápění	
SO 71.4.1.1 - Provozní budova - ústřední vytápění PSV	SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o2_150116.xls
SO 71.4.1.2 - Provozní budova - ústřední vytápění HSV	SO_71_4_1_2_HSV pro UT.xls
SO 71.4.2 - Provozní budova - vzduchotechnika	
SO 71.4.3 - Provozní budova - zdravotně-technická instalace	SO_71_4_3_Soupis_ZTI .xls

Můžete uvést, která cena se započítává do položek č.117 a č.118 stavební části?

Část ústřední vytápění a zdravotnicka se započítávají do celkové rekapitulace, dle přílohy Odkaz_na_soubory, proto je nelze započítat do stavební části do pol.č.117 a č.118, byly by započteny duplicitně.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Odpověď zadavatele na dotaz 10) ze dne 9.2.2015:

Položky č. 117 Zdravotechnika a č. 118 Topení jsou ze Soupisu SO_71_1_Soupis_ASR odstraněny. Částky za objekt SO 71.4.1.1 Provozní budova - ústřední vytápění PSV; SO 71.4.1.2 Provozní budova - ústřední vytápění HSV a SO 71.4.3 Provozní budova - zdravotně-technická instalace budou přeneseny přímo do rekapitulace z příslušných oceněných soupisů prací.

Za součtovou správnost přenesených hodnot do rekapitulace je zodpovědný uchazeč.

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o2_150205.xls**

Dotaz uchazeče 11) ze dne 3.2.2015:

Soupis prací PS_04_soupis

Ve výše uvedeném soupisu prací se nachází několik listů (viz níže). Níže uvedené objekty mají své soupisy prací.

PS 01 Ovládání a řízení vodního díla
PS 02.2 Strojovna-odběrná věž - elektrotechnická část
PS 03.2 Strojovna spodních uzávěrů - elektrotechnická část
PS 04 Provozní budova - elektrotechnická část
SO 06 Přeložky vedení VN a trafostanice
SO 09 Zabezpečení provozu díla v průběhu výstavby (SO 09.2 až SO 09.5)
SO 41.10 Systém sběru dat
SO 42 Rozvody a osvětlení
SO 43.2 Zabezpečení vodního díla – videosystém
SO 43.3 Zabezpečení vodního díla - EZS, EPS

Můžete vysvětlit jak vyplnit soupis prací objektu PS 04?

Je třeba vyplnit jednotkové ceny na všech listech, tím pádem duplicitně?

Není možno vymazat duplicitní listy v souboru a nechat pouze list s názvem PS 04?

Odpověď zadavatele na dotaz 11) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor PS 04 s názvem PS_04_soupis_01_150205.xls, z něhož byly duplicitní položky vypuštěny.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 12) ze dne 3.2.2015:

Soupis SO_71_1_Soupis_ASR_o1_150128

188	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,40	=0,01*SUMA(G441:G498)12,80
-----	--------------	--	---	------	----------------------------

U výše uvedené položky je ve sloupečku jednotková cena automaticky uvedený výpočet. Je nutno dodržet daný výpočet nebo smíme vymazat přednastavený vzoreček a dopsat naši jednotkovou cenu?

Odpověď zadavatele na dotaz 12) ze dne 9.2.2015:

Vzorce pro výpočet jednotlivých položek jsou pevně dány a uchazeč je nebude měnit. Pro výpočet Přesunu hmot jsou jako základ uvažovány náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Uchazeč svými jednotkovými položkovými cenami rozhoduje o výši tohoto základu pro výpočet.

Dotaz uchazeče 13) ze dne 3.2.2015:

Soupis SO_71_4_4_Soupis_silnoprout_o3_150129

C. Montáž	=0,3555*H26
-----------	-------------

U výše uvedeného soupisu prací je pro stanovení ceny za montáž udaný výpočet. Montáž se vypočítává koeficientem 0,3555 z ceny dodávky.

Je nutné dodržet daný výpočet a stanovení ceny za montáž pro část silnoprout?

Pokud není nutno dodržet daný výpočet, žádáme zadavatele o odemknutí výkazu výměr nebo buňky pro stanovení naší ceny za montáž pro část silnoprout. Bude soupis prací pro část silnoprout odemknutý?

Odpověď zadavatele na dotaz 13) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor **SO_71_4_4_Soupis_slaboprout_o4_150205.xls**, v němž jsou otevřeny buňky pro možnost výpočtu ceny montáže v položce „C“.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 14) ze dne 3.2.2015:

Soupis SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o2_150119

C. Montáž	=0,3555*H26
-----------	-------------

U výše uvedeného soupisu prací je pro stanovení ceny za montáž udaný výpočet. Montáž se vypočítává koeficientem 0,3555 z ceny dodávky.

Je nutné dodržet daný výpočet a stanovení ceny za montáž pro část slaboproud?

Pokud není nutno dodržet daný výpočet, žádáme zadavatele o odemknutí výkazu výměr nebo buňky pro stanovení naší ceny za montáž pro část slaboproud. Bude soupis prací pro část slaboproud odemknutý?

Odpověď zadavatele na dotaz 14) ze dne 9.2.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor **SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o3_150205.xls**, v němž jsou otevřeny buňky pro možnost výpočtu ceny montáže v položce „C“.

Podepsáno elektronickým podpisem 9.2.2015