

A


B

Místnost č. 4052

Světlá výška pod
potrubím 1990


Výška stropu 2450

Radiátor



SPECIFIKACE SVÍTEL

2 - Příkon 36W, 120 lm/W, možnost přepínání teploty chromatičnosti 3000/4000/5000K, průběžná montáž, IP65, IK08, rozměr 1200x59x60mm, index podání barev vyšší než 80, životnost 50 000 hodin, předřadník - flicker free, možnost propojení svítidel mezi sebou propojkou,

hlav. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil			
		MILAN SEHNÁLEK				
místo stavby DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00, BRNO				formát	A 4	
investor POVODÍ MORAVY, s.p.				datum	25.11.2021	
stavba MÍSTNOST č. 4052				účel	PROJEKT	
objekt				čís. zakázky	401-2211027	
soubor				archív. č.		
obsah výkresu				měřítko	č. výkresu	č. paré
PŮDORYS + SVÍTIDLA				1:50	6a	

A

B