

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 26.2.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – „VD Vranov, dům hrázného - rekonstrukce“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Vranov, dům hrázného - rekonstrukce“ obdržel dne 25. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s dotazem od subdodavatele části Silnoproudá elektrotechnika. Můžete prosím upřesnit, jaká bude ústředna - jaký systém PZTS?

Odpověď:

V dokumentaci a ve VV počítáno s:

Ústřednou s LAN komunikátorem a s přípravou pro 7Ah záložní akumulátor + Zálohovací akumulátor 12V 7Ah.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.