

Dodatečná informace č. 31

Číslování dotazů ponecháno dle číselné řady zaslané uchazečem

Dotaz uchazeče 18) ze dne 26.2.2015:

K dodatečným informacím č.21 - V soupisu prací SO_22_soupis_o2_150216 mimo jiné došlo ke změně položek monitoringu.

Tyto změny nebyly v žádných dodatečných informacích uvedeny!

Původně: SO_22_soupis

D	A.I	Monitoring		
171	K	A.1	Měření v průběhu výstavby (velmi přesná nivelace VPN)	etapa 33,000
Poznámka k položce: p Měření v průběhu výstavby jedenkrát za sedm dní (velmi přesná nivelace - VPN) na hloubkových značkách NI-62-02 až 08 a NI-62-22 až 27 (13 ks), včetně vyhodnocení a základního měření.				
172	K	A.2	Základní zaměření - velmi přesná nivelace VPN	etapa 1,000
Poznámka k položce: p Základní zaměření - velmi přesná nivelace VPN pozorované body na koruně hráze návodní strana hráze PB-60-02 až 08 (8 ks), včetně vyhodnocení.				

Nově: SO_22_soupis_o2_150216

D	A.I	Monitoring		
171	K	A.1	Monitoring vlivu prováděných stavebních prací na stávající a nově budované stavební konstrukce	kplť 18,000
Poznámka k položce: p Měření svislých deformací koruny hráze pomocí metody přesné nivelace (N3). Měření stávajících kontrolních bodů na návodním lici hráze straně PB-60-02 až 08 (7 ks) a na vzdušním lici PB-61-92 až 98 (7 ks) s četností jedenkrát za 14 dní (viz TZ kap. 3.5.7), včetně vyhodnocení. VV pol. 99				

Platí poslední varianta dle dodatečných informací č. 21?

Odpověď zadavatele na dotaz 18) ze dne 3.3.2015:

Zadavatel poskytl uchazečům informace týkající se tohoto dotazu v DI č. 27 - viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz uchazeče 19) ze dne 26.2.2015:

Soupis prací SO_22_soupis_o2_150216

U položky č. 177 je nastavena hodnota 0,00.

177	K	R 006 001	Ocelové dvoukřídlové dveře 1700x2200	kus	1,000	0,00
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Došlo k chybě nebo dveře nebudou součástí nabídky?

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaká výměra je platná 12 m² nebo 2 m²?

Odpověď zadavatele na dotaz 19) ze dne 3.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správná výměra pol. 56 je 2 m². Rozsah je patrný z výkresové části SO 14, Zadavatel potvrzuje, že položka č.177 v soupisu prací SO_22_soupis_o2_150216, je součástí nabídky a bude uchazečem naceněna. Buňka v níž je uvedena „0“ je zapisovatelná a uchazeč do ní doplní skutečnou nabídnutou hodnotu za dodávka dveří.

Podepsáno elektronickým podpisem 3.3.2015