

Dodatečná informace č. 33

Dotaz uchazeče 1) ze dne 27.2.2015:

V zadávací dokumentaci se píše o trvalých a dočasných záborech ZPF, LPF. Tyto zábory budou využity především při realizaci objektu SO 26.

Předpokládá uchazeč správně, že tyto zábory ani užívání lesních cest nebudou zpoplatněny (pouze se uvažuje s jejich uvedením do původního stavu), případně poplatky nejsou součástí plnění díla?

Pokud není tato úvaha správná, prosíme o sdělení plochy pozemků, které budou zpoplatněny a dále sdělení výše poplatku.

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že zábory LPF a ZPF a jejich zpoplatnění nejsou součástí nabídky uchazeče.

Dotaz uchazeče 2) ze dne 27.2.2015:

V technické zprávě SO 26 se píše:

Před zahájením prací a po dobu výstavby musí být provedeny následující činnosti, které vyplývají z podmínek Rozhodnutí [14]:

[14] Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, č.j. S/12014/Be/13 ze dne 27.1.2014. (jedná se např. o vysbírání zmijí a chráněných brouků a jejich bezpečné přemístění, záchranný transfer nalezených mravenišť a hnízd čmeláků, nalezení a přesazení chráněných rostlin aj.)

Chápe uchazeč správně, že tyto práce nejsou součástí plnění díla zhotovitele?

Odpověď zadavatele na dotaz 2) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že tyto práce nejsou součástí plnění díla zhotovitele.

Dotaz uchazeče 3) ze dne 27.2.2015:

V soupisu prací SO 12 u pol. č. 223 *Těsnění dilatační spáry ke stávající tmelem*, chybí její MJ.

Prosíme o její doplnění.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Odpověď zadavatele na dotaz 3) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor **SO_12_soupis_o2_150302.xls** s doplněnou položkou č. 223 o jednotky v metrech. Jedná se o délku dilatační spáry v metrech – viz příloha III_2 Výkaz výměr, pol. 112.

Dotaz uchazeče 4) ze dne 27.2.2015:

V soupisu prací MGZS5 je položka č. 3 “Vyspravení výtluků kamenivem“, v množství 1472,7 m3. Dle odkazu na výkaz výměr - výpočet množství, se jedná o 1225,2 m3 vyspravení výtluků hrubým štěrkem tl. 200 mm frakce 16 - 32 mm a 248,5 m3 vyspravení výtluků obalovaným kamenivem tl. 50 mm.

Má uchazeč výše uvedenou položku ocenit v celém objemu na základě popisu v soupisu prací, nebo má být položka oceněna dle rozpisu ve výkazu výměr (1225,2 m3 vyspravení výtluků hrubým štěrkem tl. 200 mm frakce 16 - 32 mm a 248,5 m3 vyspravení výtluků obalovaným kamenivem tl. 50 mm)?

Odpověď zadavatele na dotaz 4) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor **MGZS_5_soupis_o1_150302.xls**, ve kterém byla u pol. č. 3 opravena výměra na 1225,2 m3 (odpovídající VV_MGZS_5__2013 pol. 3) a přidána pol. č. 3a „**Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m**“ s výměrou 4950 m2 (odpovídající VV_MGZS_5__2013 pol. 5).

Dotaz uchazeče 5) ze dne 27.2.2015:

V projektové dokumentaci se uvádí: Významné je také udržení funkce systému TBD v průběhu stavebních prací, jež budou prováděny za provozu VD Šance. Zhotovitel umožní po dobu výstavby výkon technicko bezpečnostního dohledu s využitím stávajících i nově budovaných prvků technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle.

Chápe uchazeč správně, že samotné měření a vyhodnocení výsledků technicko bezpečnostního dohledu po dobu výstavby- tedy výkon technicko bezpečnostního dohledu- bude zajišťován a hrazen objednatelem a není tudíž součástí plnění díla zhotovitele?

Odpověď zadavatele na dotaz 5) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že samotné měření a vyhodnocování výsledků technicko bezpečnostního dohledu po dobu výstavby (výkon TBD) zhotovitel nezajišťuje a není předmětem plnění díla budoucím zhotovitelem.

Dotaz uchazeče 6) ze dne 27.2.2015:

V soupisu prací SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o3_150205, listu EZS se nachází položky

č. 18 DECIBELL-b/o, polykarb.piezo siréna 110 dB,bílá/oranžová,s baterií 1 kplt

č. 19 0207012020 DECIBELL S/bat, siréna bez vrchního krytu s baterií 1 kplt

č. 20 0207012030 DECIBELL COVER/b, vrchní plastový kryt, bílý 1 kplt

č. 21 0207012041 DECIBELL LENS/o, čočka blikáče, oranžová 1 kplt

Položky 19, 20 a 21 jsou dle názoru zhotovitele jednotlivými komponentami položky č.18. Do celkového součtu jsou však započítány všechny čtyři položky a dochází tak k dublování ceny. Prosíme o revizi a opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz 6) ze dne 5.3.2015:

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený soubor SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o4_150302.xls, ve kterém jsou položky 19 – 21 upraveny jako komponenty položky č.18.

Podepsáno elektronickým podpisem 5.3.2015