

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Veronika Jurkovičová  
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 3. 3. 2026

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Posuvné a stacionární regály do spisoven ředitelství podniku Povodí Moravy, s.p.**“, obdržel dne 2. 3. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz:

Dobrý den,  
prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. V Technické úpravě není jednoznačně uvedeno, jaké zadavatel požaduje uložení kolejnic. Zda na podlahu, nebo zapuštěné do podlahy?
2. Výšková úprava podlah - co pod tím zadavatel požaduje? Zřejmě to souvisí se způsobem uložení kolejnic.
3. Součástí výkazu výměr je také výmalba. Nikde ale není uveden rozsah. Je tedy na nás, abychom si ho stanovili při prohlídce místa plnění? Požaduje se vůbec výmalba?

### Odpověď:

1. *Uložení kolejnic je definováno v technické zprávě, která je součástí zadávací dokumentace. Kolejnice budou položeny na stávající betonovou podlahu a uchyceny vhodnými kotevními prvky.*
2. *Výšková úprava podlah je definována v technické zprávě, která je součástí zadávací dokumentace. Výškový rozdíl mezi stávající podlahou a horním lícem kolejnice bude celoplošně vyplněn vhodnou samonivelační hmotou.*
3. *Výmalba místností je požadována včetně stropů. Rozsah výmalby je dán půdorysnými rozměry jednotlivých místností a světlou výškou v=2,95 m. Prohlídka místa plnění je umožněna a uskuteční se v termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídek.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

v z. Ing. Radek Krupica

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*