


## Dodatečná informace č. 37

### Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.37

#### VD Šance – převedení extrémních povodní

#### Dotaz uchazeče 1) ze dne 3.3.2015

SO 71.4 Provozní budova – stavební část – výpis prvků PSV + výkaz výměr stavební části, položka č.156 – Hliníkové výplně otvorů vnější – D+M AL 1-20



| Díl: | 767    | Konstrukce zámečnické                        |    |        |
|------|--------|----------------------------------------------|----|--------|
| 156  | 767001 | Hliníkové výplně otvorů vnější - D+M AL/1-20 | m2 | 257,71 |
|      |        | 4,4*9,25*1                                   |    | 40,70  |
|      |        | 2,75*2,5*1                                   |    | 6,88   |
|      |        | 2,75*2,5*1                                   |    | 6,88   |
|      |        | 2,75*2,5*3                                   |    | 20,63  |
|      |        | 2,75*2,5*1                                   |    | 6,88   |
|      |        | 2,75*2,5*1                                   |    | 6,88   |
|      |        | 1,25*0,6*21                                  |    | 15,75  |

## VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| $(7,6*1,75+1,8*4,75)*1$  | 21,85 |
| $(15,2*4,75+1,8*4,75)*1$ | 80,75 |
| $2,845*2,2*1$            | 6,26  |
| $2,87*0,6*1$             | 1,72  |
| $1,4*2,2*1$              | 3,08  |
| $5,975*0,6*1$            | 3,59  |
| $6,925*0,6*1$            | 4,16  |
| $4,9*1,5*1$              | 7,35  |
| $5,1*1,5*1$              | 7,65  |
| $4,725*0,6*1$            | 2,84  |
| $7,39*0,6*1$             | 4,43  |
| $0,9*2,35*1$             | 2,12  |
| $4,9*1,5*1$              | 7,35  |

Ve výše uvedené položce výkazu výměr je řádek s výměrou  $(7,6*1,75+1,8*4,75)*1=21,85\text{m}^2$ . Tato výměra se vztahuje k odkazu z výpisu prvků AL / 08. Jedná se o fasádní obvodovou stěnu rozměrů délky 7,60+1,80 m a výšky 4,75 m.

Z toho vyplývá výměra  $7,6*4,75+1,80*4,75=44,65\text{m}^2$ , nikoli  $(7,6*1,75+1,8*4,75)*1=21,85\text{m}^2$ .

- Můžete upřesnit, jestli platí výkaz výměr nebo výpis prvků?
- Můžete upřesnit velikost stěny AL 08?
- Je výměra položky č.156 správně?

### Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 3.3.2015

Zadavatel potvrzuje, že v rámci DI č. 34 poskytl uchazečům upravené soubory SO\_71\_1\_Soupis\_ASR\_o4\_150305 a VV\_SO\_71\_1\_\_2013\_o2\_150305 v nichž je pol. 156 upravena.

Podepsáno elektronickým podpisem 6.3.2015