



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/013270

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
13. 03. 2026

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Okno O15 - takto malé kulaté okno není možné vyrobit. Dle prohlídky místa plnění by bylo možné vyrobit do stávajícího otvoru fix čtvercové cca 370x370 mm.

Odpověď:

Okno O15 - bylo upraveno na dřevěné vel. 330 x 330 mm do stavebního otvoru 370 x 370 mm; opraveno v aktualizovaném výpise oken a ve výkazu výměr k nacenění.

2)

Dotaz:

Okno O7 - pokud má být otvíravé, potřebujeme minimální velikost 700 x 700 mm.

Odpověď:

Okno O7 - bylo upraveno na fixní, není nutné jej otevírat; opraveno v aktualizovaném výpise oken a ve výkazu výměr k nacenění.

3)

Dotaz:

Okno O8 - prosíme o sjednocení zadání, v nákrese je jednoduché okno, v popisu je dvojkřídlé se štlupem

Odpověď:

Okno O8 - byl upraven obrázek v aktualizovaném výpise oken, ve výkrese pohledů je to v pořádku; výkaz výměr k nacenění beze změn.

4)

Dotaz:

Dveře D1 - pokud má být na aktivní křídle čistý průchod 900 mm, je celková šířka 1350 nedostačující, vedlejší pasivní křídlo by nebylo možné vyrobit. Pro nacenění cenové hladiny máme použít předložený návrh členění a designu dveří?

Odpověď:

Dveře D1 - dle výkresu půdorysu je otvor 1450 mm, nikoli 1350 mm, požadavkem návrhu je, aby aktivní křídlo bylo šířky 900 mm, zbytek bude křídlo pasivní. Návrh členění a design dveří je možno přebrat z předloženého návrhu, jedná se však o obrázek ilustrativní. Finální vzhled bude odsouhlasen investorem v rámci realizace z předložené nabídky zhotovitele.

Zadavatel v této souvislosti zveřejňuje aktualizovaný výkres Výpis oken č. výkresu D.1.3.34 (aktualizace č. 1 ze dne 13. 3. 2026) a upravený výkaz výměr k nacenění.

5)

Dotaz:

V rámci manipulace s materiálem a dodávkami - bylo by možné vždy jednorázově na omezenou dobu využít asfaltový záliv vedle vozovky u protějšího budovy (ohrazeno dřevěným plotem s označením zákazu parkování - viz. příložený obrázek)?



Odpověď:

S jednorázovým využitím asfaltové plochy (zálivu vedle vozovky) na omezenou dobu pro manipulaci s materiálem a dodávkami zadavatel souhlasí za předpokladu jejího nepoškození (vč. obrub) těžkou technikou (vč. potřeby jejího zpatkování). Vozovka a tato plocha byla nedávno dokončena a je stále v záruce. Zadavatel upozorňuje, že je vlastníkem jen části tohoto prostoru. Dle ortofota v KN leží cca 1/2 asfaltové plochy na pozemku Lesy České republiky, s.p.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Příloha: Upravený výkaz výměr k nacenění
Aktualizovaný výkres Výpis oken č. výkresu D.1.3.34

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html