

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Veronika Jurkovičová  
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 19. 3. 2026

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Protipožární skříň – 10 ks**“, obdržel dne 18. 3. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotazy dodavatele:

Dobrý den, níže zasíláme technické dotazy k tomuto výběrovému řízení:

Dotaz č.1: Termín dodání je v ZD do 70 dní od nabytí účinnosti smlouvy - reálný termín by byl do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Připustil by zadavatel i tento termín dodání?

Dotaz č.2: V technické specifikaci je položka kompletní instalace - to znamená stěhování a usazení na požadované místo, nebo se jedná pouze o vyložení zboží v místě určení?

Dotaz č.3: Co se v ZD myslí pod pojmem nastavení protipožárního mechanismu?

V případě nejasností jsme Vám k dispozici.

Předem děkuji za zodpovězení dotazů a přeji hezký zbytek dne.

### Odpověď:

*Ad 1) Vzhledem k tomu, že se jedná o uskladňování látek v souladu s platnou legislativou BOZP na pracovištích zadavatele, požaduje zadavatel dodání požárních skříní v co nejkratším termínu. Zadavatel stanovil termín včetně rezervy dle dostupných informací na stránkách výrobců a dodavatelů požárních skříní. Zadavatel trvá na termínu dodání uvedeném v zadávací dokumentaci.*

*Ad 2) Nejedná se pouze o vyložení zboží v místě. Kompletní instalace zahrnuje dopravu a umístění / instalaci na požadované místo, uzemnění skříně (napojení na uzemňovací bod, který bude v místě připraven), nastavení protipožárního mechanismu a označení skříně dle platné legislativy.*

*Ad 3) Jedná se o nastavení prvků, případně kontrola funkčnosti těchto prvků, které zaručují uzavření a těsnost skříně v případě požáru.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*