

Č. j. PVL-19003/2026/830



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel:</b>	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>
<b>Sídlo:</b>	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
<b>IČO:</b>	70889953
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
<b>Statutární orgán:</b>	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
<b>Datová schránka:</b>	gg4t8hf
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html">https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html</a>

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>MVE Vraňany - rekonstrukce</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	otevřené řízení
<b>Datum zahájení zadávacího řízení:</b>	9. 3. 2026

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 26. 3. 2026

Dobrý den,  
prosím o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) V technické specifikaci D.2.2.3.2.1 Rozvaděč DT1 na strana 8, je uveden grafický panel 12" pro základní ovládání TG1, v odstavci D.2.2.3.2.2 Rozvaděč DE1 na straně 9, je dotyková obrazovka 19" + Scada PC pro vizualizaci celé MVE. Rozvaděče DE1 a DT1 stojí vedle sebe, a tak na obou vizualizacích budou velmi podobné informace.

Provoz TG1 bez rozvaděče DE1 není prakticky možný, nestačil by tak jen 19" panel na rozvaděči DE1 a panel na DT1 by se vynechal?

2) Doplnující dotaz se týká 19" dotykového panelu se SCADA aplikací celé MVE na rozvaděči DE1. Je možné sloučit funkci panelu a SCADA PC do jednoho zařízení? Řešením by byl panel, který obsahuje kompletní SCADA řešení.

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

#### **Ad. Dotaz č. 1:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že pokud by v průběhu zpracování dodavatelské realizační dokumentace byly dohodnuty nějaké změny, které v tomto případě zadavatel spíše nepředpokládá, pak budou změny řešeny standardním způsobem v souladu se smlouvou. **Zadavatel požaduje ocenit technické řešení uvedené v Dokumentaci pro výběr zhotovitele beze změn.**

**Ad. Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje oddělené komponenty zařízení záměrně. **Technické řešení uvedené v Dokumentaci pro výběr zhotovitele zadavatel požaduje ocenit beze změn.**

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční