



Strnady, 3. 6. 2026

Věc: Odpověď na žádost o dodatečnou informaci

k veřejné zakázce: „Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno“

Dotaz:

Zpráva byla zaslána na mail: podatelna@vulhm.cz

Žádost o dodatečnou informaci - "Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno"

Dobrý den,

Prosíme o dodatečnou informaci na akci: „Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno“ a to:

- 1) Není nám zřejmá do tohoto typu prostoru specifikace filtru pro vzduchotechniku. Filtrace vzduchu pro zdravotnictví je dost široký pojem. Filtr by měl být specifikován třídou filtrace (postaru typicky G,M,F,Hepa) a nebo dle novější normy ISO. Pokud to jde, prosím o upřesnění.

Po1108

Vnitřní kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla - protiproudý výměník s účinností až 90%, závěsná s elektrickým ohřevem, el. uzavírací klapkou, integrovaným by-passem, cirkulací, EC motory, filtrace vzduchu pro zdravotnictví, dodáno včetně Vnitřní kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla - protiproudý výměník s účinností až 90%, závěsná s elektrickým ohřevem, el. uzavírací klapkou, integrovaným by-passem, cirkulací, EC motory, **filtrace vzduchu pro zdravotnictví**, dodáno včetně příslušenství a digitální regulace s IR senzory (Parametry: $V_e=150$ m³/h, $\Delta p_{přív}=200$ Pa, $\Delta p_{odvod}=200$ Pa), ovládací tlačítko vč. kabeláže

Díky

S pozdravem

Václav Daněk ml.

Telefon: 777 127 363



Stavební firma

Václav Daněk – LAGUNA

Sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

Adresa kanceláře: Vašátkova 45, 517 01 Solnice

Web: www.laguna-danek.cz

IČ: 41250257

DIČ: CZ5810141887

Odpověď:

1) Podáváme tímto upřesnění k dotazu :

„Zadavatel požaduje dodání filtru F5.“

Za zadavatele

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

VS Opočno