

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zastoupený: Ing. Radim Světlík – generální ředitel s.p.
IČ: 70890013

Název veřejné zakázky :
„ZKT Kurdějovského potoka“ – dodatečné stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je stabilizace základové spáry gabionové stěny, zhutněnými polštáři z kameniva drcené frakce 0/125. Byla zvýšena tloušťka základových pasů tak, aby základ pro gabionovou stěnu byl stabilizován.

2. Celková nabídková cena bez DPH/cena sjednaná v dodatku č. 2 ke smlouvě:

462 758,- Kč bez DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma nebo název: SWIETELSKY stavební , s.r.o.,
odštěpný závod DS MORAVA, oblast Hodonín
Sídlo: Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48035599

4. Identifikační údaje dalších uchazečů:

V jednacím řízení bez uveřejnění byla podána nabídka pouze 1 uchazeče.

5. Identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně důvodu jejich vyloučení:

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

5. Posouzení a hodnocení nabídek:

V rámci jednání byla posuzována jedna nabídka, jež byla zadavatelem akceptována.

6. Odůvodnění výběru jednacího řízení bez uveřejnění:

Z důvodu dodatečných stavebních prací, které vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečný provoz a není možné je zadat jinému zhotoviteli, použil zadavatel jednací řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 7, písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění.

Dostavba gabionové stěny zhotovitelem byla zahájena na přelomu měsíce února a března 2012 po pominutí velmi silných mrazů. Po odkopání zeminy bylo následně zjištěno po celé délce úseku stavby několik typů geologického složení vrstev terénu. Tato skutečnost se nedala při původním ocenění nabídkového rozpočtu předpokládat.


Skutečnost s podložím nebylo možné předpokládat ani na základě terénní pochůzky před koncem roku 2011.

Po vykopání základové spáry pro betonáž základového pasu bylo zjištěno, že stávající podloží je vysoce nestabilní. Vlivem klimatických podmínek a silně podmáčeného podloží docházelo k sesuvu odkopu a v místech budoucího základu se tvořila kašovitá směs. Pro bezpečnou stabilizaci byly projektantem navrženy pod základovou spáru zhuťněné polštáře z kameniva drcené frakce 0/125 a byla zvýšena tloušťka základových pasů tak, aby základ pro gabionovou stěnu byl stabilizován.

Veškeré práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečný provoz.

Uchazeč nepředpokládá plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele.

Povodí Moravy, s.p.
602 75 Brno, Křenová 21
IČO: 25229133, DIČ: CZ 25229133



Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.