

## PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 č.3009/160-10/SMJ  
ČSN EN ISO 14001 č. 3009/161-10/EMS

P.O. BOX 47  
Reg. u KS Brno, oddíl C,  
vložka 1460

IČO 18198228  
DIČ CZ18198228

tel. 567 579 106  
567 320 345  
567 320 467  
fax 567 579 150  
567 579 165

E-mail: [info@profi-ji.cz](mailto:info@profi-ji.cz)  
Web: [www.profi-ji.cz](http://www.profi-ji.cz)  
ID dat. schránky: 5seuyv8



## Ministerstvo zemědělství ČR

Ústřední pozemkový úřad  
Územní odbor kraj Vysočina  
**Pozemkový úřad Pelhřimov**  
Ing. Luboš Rudišar  
U Stínadel 1317  
**393 01 Pelhřimov**

Naše značka:04/11

Vyřizuje:

Jihlava, 1. února 2011

Věc: **Zodpovězení dotazů uchazeče o VZ k PD „Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážíštěm“**

Na základě Vaší žádosti č.j. 20525/2011-MZE-130717 ze dne 31.1.2011 Vám zasílám odpověď na dotazy jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku k výše uvedené projektové dokumentaci, kterou jsme pro Vás v roce 2007 zpracovávali.

### **ad1/ Počet žlabů ve výkazu výměr**

správně má být ve výkazu výměr uvedeno:

Komunikace 1 - pol. č. 592275170 žlabovka betonová 1385ks

Komunikace 2 – pol. č. 592275170 žlabovka betonová 362ks

### **ad2/ Komunikace 1, čela na propustku DN 600**

V projektu komunikace 1 jsou navrženy následující propustky o světlosti DN 600:

trubní propustek na komunikaci 1 v km 0,770

hospodářský sjezd s trub. propustkem DN 600 v km 0,584

hospodářský sjezd s trub. propustkem DN 600 v km 0,793

Celkem bylo navrženo 6 čel na propustcích DN 600, jak je uvedeno ve výkazu.

### **ad3/ Položka zpevnění krajnic štěrkodrtí**

Tuto položku je nutno ve výkazu výměr doplnit následovně:

Komunikace 1 - pol. č. 569831111 zpevnění krajnic štěrkodrtí 945,0 m<sup>2</sup>

Komunikace 2 - pol. č. 569831111 zpevnění krajnic štěrkodrtí 375,0 m<sup>2</sup>

### **ad4/ Odvoz přebytečné zeminy**

V době zpracování projektu nebyla známa lokalita pro uložení přebytečné zeminy, vycházeli jsme z předpokladu, že bude uložena na katastru obce. Proto se mimo jiné v technické zprávě uvádí: „...místo skládky určí investor...“. Ve výkazu by


měla být uvedena vzdálenost pro odvoz přebytečné zeminy ve shodě s technickou zprávou, tj. do 5km.

**ad5/ Položka vykopávky v zemině**

Nejedná se o zeminu, ale o ornici. Uvedená položka ve výkazu obsahuje těžení z deponie pro zpětné rozprostření ornice.

S pozdravem

PROFI Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228



Ing. Bohumil Kotlán  
jednatel a vedoucí projektant