

VŠEM UCHAZEČŮM

V Poděbradech 24.10.2013

Dodatečné informace č.2

Ve veřejné zakázce zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.12.2012 pod evidenčním číslem zakázky 238440 s názvem:

„Hráz PB na Kyjovce – Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským“

Na základě vzneseného dotazu ve výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4 textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázku a odpověď:

Dotaz:

Mám dotaz k odpovědi na dotaz č.2 v „Dodatečných informacích č.1“ týkající se upřesnění pletiva, kde se píše: „pletivo z poplastovaného pozinkovaného drátu.....“.

Máme tedy počítat s pletivem „poplastovaným“, nebo stačí „pozinkované“, které je levnější?

Odpověď:

Jestliže zadavatel uvádí "zahradní pletivo z poplastovaného pozinkovaného drátu pr. 2,5 mm", tak tím míní pozinkovaný drát min. pr. 2,5 mm potažený PVC. Takovéto pletivo má delší životnost, a to i v případě poškození plastového obalu drátu. Doplňuji, že tloušťka drátu bude minimálně 2,5 mm, dodavatel může nabídnout silnější tloušťku drátu, tak aby se zvýšila životnost pletiva.

Podáváme Vám tuto informaci a jsme s pozdravem.

.....
Ing. Jaroslav Hájek
jednatel
Eurotender s.r.o., Poděbrady
odborný poradce zadavatele