

VŠEM UCHAZEČŮM

V Poděbradech 14.11.2013

**Dodatečné informace č. 8**

Ve veřejné zakázce zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.12.2012 pod evidenčním číslem zakázky 238440 s názvem:

**„Hráz PB na Kyjovce – Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským“**

Na základě vznesených dotazů ve výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4 textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázku a odpověď:

**Dotaz č. 1:**

Podáváme žádost o dodatečnou informaci na akci "Hráz PB na Kyjovce-Lanžhot, sanance hráze poškozené zvláště chráněným živočichem Bobrem evropským".

Jedná se o položku č.30, oddíl Vodorovné konstrukce, objekt SO 02 Sanace, stavební úpravy dle dodatečných informací č.1 dotaz a odpověď č.2 je psáno poplastované pletivo z pozink.drátu průměr 2,5mm. Žádáme o informaci zda tl. 2,5 mm je před poplastováním nebo s poplastováním, protože se jedná o velmi rozdílnou cenu za položku.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel předpokládá použití pletiva s pozinkovaným drátem o průměru drátu 1,7 mm a průměrem 2,5 mm včetně oplastování.

Podáváme Vám tuto informaci a jsme s pozdravem.

.....  
**Ing. Jaroslav Hájek**

jednatel

Eurotender s.r.o., Poděbrady  
odborný poradce zadavatele