

Všem zájemcům

V Poděbradech dne 30.10.2013

Dodatečné informace 2

veřejná zakázka s názvem: „**Podhradský rybník- revitalizace nádrže a litorálního pásma**“ podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněná dne 24.12.2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7202010038449 a Evidenčním číslem VZ 238449 (předběžné oznámení uveřejněno dne 20.11.2012).

Na základě vznesených dotazů k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4. textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázky a odpovědi:

Otázka 1:

V objektu SO 1 Sedimentační nádrž je v pol. 25 uveden podsyp pod panely ze štěrkopísku v tl. 260 mm, ale technická zpráva uvádí podklad ze štěrku tl. min. 300 mm. Prosím o upřesnění co platí.

Odpověď 1:

V objektu SO 1 se nejedná o nesoulad výkazu výměr s technickou zprávou. Položka č. 25 uvádí tloušťku vrstvy 260 mm a následující položka č. 26 "Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm" zahrnuje lože z těžného kameniva (štěrkopísku) v tloušťce 40 mm. V součtu tyto dvě položky obsáhnou celkovou tloušťku lože 300 mm, tak jak je uvedeno v technické zprávě.

Otázka 2:

V zadávací dokumentaci jsou v odstavci 2.1.2. specifikovány nestavební náklady, které budou po dodavateli požadovány, ale ve výkazu výměr (rozpočtu) není pro tyto činnosti žádná položka. Můžeme uvést tyto náklady jako samostatnou položku nebo bude zadavatelem doplněna ?

Odpověď 2:

Zadavatel doplňuje do výkazu výměr vedlejší a ostatní náklady stavby (viz. příloha č. 1). Uchazeči ve své nabídce doplní a ocení i tuto přílohu.

Současně zadavatel s ohledem na vznášené dotazy posunuje termín podání nabídek a otevírání obálek na 11.11.2013 v 11:30 hod.

V tomto smyslu se proto upravují i příslušné pasáže a textace zadávací dokumentace: v článku 8.4.2. **Lhůta pro podání nabídek**, v článku 8.5. **Místo a doba otevírání obálek s nabídkami takto:**

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.11.2013 v 11:30 hod.

Otevírání obálek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den 11.11.2013 v 11:30 hod., v zasedací místnosti na adrese odborného poradce zadavatele.

Ostatní údaje zůstávají beze změn.

Zadavatel zveřejní v tomto smyslu upravenou Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Podávám tuto informaci a jsem s pozdravem

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel
Eurotender s.r.o.
odborný poradce zadavatele

Přílohy:

Upravená zadávací dokumentace ve smyslu Dodatečných informací č.2 (úprava lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek)

Vedlejší a ostatní náklady stavby k doplnění do výkazu výměr