

Všem zájemcům

V Poděbradech dne 31.10.2013

**Dodatečné informace 3**

veřejná zakázka s názvem: „**Podhradský rybník- revitalizace nádrže a litorálního pásma**“ podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněná dne 24.12.2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7202010038449 a Evidenčním číslem VZ 238449 (předběžné oznámení uveřejněno dne 20.11.2012).

Na základě vznesených dotazů k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4. textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázky a odpovědi:

**Otázka :**

Žádám Vás o zaslání detailů zámečnických konstrukcí u objektu SO 1.3 Rozdělovací objekt na akci: Podhradský rybník – revitalizace nádrže a litorálního pásma. Z řezu C.2.3 Rozdělovací objekt, který je součástí zadávací dokumentace není zřejmé řešení detailů zámečnických konstrukcí. Dále vás žádáme o výkresy výztuží u objektů: SO 1.2 Škrťací objekt a SO 1.3 Rozdělovací objekt, z příložených řezů C.2.3 Rozdělovací objekt a C.2.4 Škrťací objekt není jasné jakým způsobem budou na sebe navázány zámečnická konstrukce a výztuž.

U objektu SO 1.1 Sedimentační předzdrž výkaz výměr neobsahuje vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a dále neřeší způsob nakládání s podrcenými větvemi stromů. Prosíme o doplnění výkazu výměr nebo o osvětlení způsobu nakládání s pokácenými kmeny a podrcenými větvemi stromů a keřů.

**Odpověď :**

Napojení výztuže a zámečnických konstrukcí nebo třeba použití zámečnických prvků je předmětem řešení navrhnutým dodavatelem. Zadavatel záměrně nespecifikuje a nepředkládá detaily a výkresy zámečnických konstrukcí, které by nutily použít dodavatele pouze jeden způsob řešení, uvedené detaily by mohly mít za následek, že dodavatel bude muset použít určitý výrobek jednoho konkrétního výrobce. Dodavatel zvolí takové řešení, které bude plně funkční ve specifických podmínkách umístění a bude odpovídat požadavkům doporučených norem ČSN.

Výztuž je dostatečně specifikována tvarem, třídou oceli i celkovou hmotností v tunách. V položkovém rozpočtu se naceňuje v Kč za tunu. Způsob jejího uložení v konstrukcích této stavební zakázky nemá na jednotkovou cenu vliv.

Při revizi výkazu výměr ale projektant zjistil chybně uvedený koeficient u výztuží ze svařovaných sítí. Ve výkazu výměr je chybně uvedený koeficient 0,0079. Správná hodnota je  $0,0125$ . Prosíme uchazeče, aby si opravili hmotnosti výztuže u položek č. 13 v SO 1.1 a SO 1.2.

Správná podoba položky č. 13 v objektu SO 1.1 Škrticí objekt:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
13	321	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních ze svařovaných sítí	t	4,016		
			$2 \cdot (209,372 - 16,8 \cdot 2,9) \cdot 0,0125$		4,016		

Správná podoba položky č. 13 v objektu SO 1. 2 Rozdělovací objekt:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
13	321	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních ze svařovaných sítí	t	4,016		
			$2 \cdot (209,372 - 16,8 \cdot 2,9) \cdot 0,0125$		4,016		

U pokácených kmenů je předpoklad, že je zadavatel prodá na pilu nebo soukromníkům jako palivové dříví. Součástí položky drcení větví je odvoz do 20 km. Bylo uvažováno, že se nadrcené větve odvezou na skládku případně kompostárnu, případně se prodají jako palivo.

Podávám tuto informaci a jsem s pozdravem

Ing. Jaroslav Hájek  
jednatel  
Eurotender s.r.o.  
odborný poradce zadavatele