

NAŠE ZNAČKA
PM025107/2014-503/Mus

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Musálková
+420 541 637 354
musalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 29. 05. 2014

Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský) – dodatečné informace č. 5 k zadávací dokumentaci

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 601 75, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)**“ obdržel dne 26. 5. 2014 prostřednictvím emailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 1:

V předaném výkazu výměr se vyskytuje položka

25	1-R-2	Poplatek za štěrkopísek	T	8 197,72
		4684,41*1,75		8 197,72

Jedná se o nákup štěrkopísku nebo poplatek za uložení?

Dotaz č. 2:

V předaném výkazu výměr se vyskytuje položka

31	28-R-2	Injektáž včetně dodávky injektážní směsi	m2	392,40
		(10+13+16,5+15)*1*6*1,2		392,40

Není měrná jednotka chybně? Délka x šířka x výška dává výsledek v m3. Koeficient 1,2 je potom příplatek nebo přepočít na tuny?

Odpověď č. 1:

Jedná se o nákup štěrkopísku včetně naložení. Uložení sypaniny má svoje položky.


Odpověď na otázku č.2

Měrná jednotka je chybně uvedena, jedná se o m3.

Koeficient 1,2 je rezerva pro množství injektážní směsi (pro možnost neočekávaných dutin, atd.)

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

S pozdravem



RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Bmo, Dřevařská 11
IČO:70680013, DIČ:CZ70680013
-9-