



K3.13
H.H. MIN. 200MM
ŠxVxH,m
895x289x215mm, 12kg
CHL-2,2kW

K3.12
H.H. MIN. 200MM
ŠxVxH,m
895x289x215mm, 12kg
CHL-4,5kW

K3.11
H.H. MIN. 200MM
ŠxVxH,m
1030x325x255mm, 16kg
CHL-5,1kW

LEGENDA ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ

- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- PŘEDIZOLOVANÉ ČU POTRUBÍ CHLADIIVA
- PVC POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
- NÁSTĚNNÉ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ

8.NP

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	MÍSTNOST	m ²	SV	výš. podhl.typ. podhl.
9-01	Kancelář	17,50		
9-02	Kancelář	16,50		
9-03	Kancelář	14,60		
9-04	Kancelář	14,80		
9-05	Kancelář	15,90		
9-06	Kancelář	15,90		
9-07	Kancelář	15,90		
9-08	Kancelář	15,90		
9-09	Kancelář	34,30		
9-10	Obchod	32,40		
9-11	Kancelář	32,30		
9-12	Kancelář	31,66		
9-13	Kancelář	15,90		
9-14	Sociální zařízení	15,90		
9-15	Schodiště	46,80		
9-16	Výhled 2x	3,24		
9-17	Sociální zařízení	16,80		
9-18	Hala	18,50		



PROJEKTANT	ING. JOSEF BAHŘ, Ph.D., ING. ZDENĚK TULIS		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ BARTOŠ, ING. ZDENĚK TULIS		
INVESTOR	POVODÍ MORAVY, s.p.		
STAMBA	CHLAZENÍ, ELEKTROINSTALACE OBJEKT DŘEVAŘSKÁ 11-BUDOVA "A"		
OBSAH VÝKRESU	KLIMAKOM, spol.s.r.o. Zámecká 4, 643 00 Brno Tel:547242061 Tel/Fax:547242068 E-mail:klimakom@klimakom.cz		
PŮDORYS 8.NP	DATUM	10 / 2013	
	STUPEŇ	DPS	
	ZAK. ČÍSLO	1380059	
	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
	1:100	12	