

NAŠE ZNAČKA
PM025221/2014-503/Mus

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Musálková
+420 541 637 354
musalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno

23. 05. 2014

**Revitalizace budovy Dřevařská 11 - Klimatizace – dodatečné informace č. 1
k zadávací dokumentaci**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 601 75, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace budovy Dřevařská 11 - Klimatizace**“ obdržel dne 22. 5. 2014 prostřednictvím emailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel na uvedený dotaz poskytuje, v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující odpověď.

Přesné znění dotazu:


Je možné nahradit venkovní jednotky o určitém výkonu dle rozpočtu, např. dvěma venkovními jednotkami o celkovém součtu výkonu dle rozpočtu ?
děkuji

Odpověď:

Zadavatel neumožňuje nahradit venkovní jednotky o určitém výkonu uvedené v rozpočtu jinými venkovními jednotkami.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

S pozdravem


RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013