



POVODÍ VLTAVY

Zadavatel:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, ředitelem sekce investiční
IČ: 70889953

Veřejná zakázka:

Název: „MVE Klecany – rekonstrukce technologie“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zahájena ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 03. 2015

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám (ze dne 3. 4. 2015)

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „**MVE Klecany – rekonstrukce technologie**“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), poskytuje podle § 49 odst. 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (č. 3)

Dokument D2.2.3 Technická specifikace bod 2.4.15 a 2.4.16 obsahuje požadavek na úpravu stávající vizualizace VD.

- a) Jsou k dispozici zdrojové kódy?
- b) Na jakém softwaru je provozována stávající vizualizace VD?
- c) Jaká firma vizualizaci dodávala, případně jaká firma vizualizaci servisuje?

Výpočetní technika prochází neustálým vývojem. Jsou požadované parametry PC minimální a bude tedy možné dodat PC s lepší konfigurací?

Dodatečná informace zadavatele k požadavku

K bodu bod 2.4.15 Technické specifikace:

- ve vizualizaci pro VD budou odstraněny všechny obrazovky pro ovládání MVE, zachovány budou jen obrazovky určené pro VD.

K bodu bod 2.4.16 Technické specifikace:

- pro potřebu ovládání a monitorování dat pro stávající pracoviště VD bude obnovena vazba z nového systému řízení MVE na úrovni PLC, která zajistí přenos některých stávajících požadovaných dat využívaných na obrazovkách VD, jako např.: průtok MVE, spodní hladina, chod a porucha soustrojí atd.

Tyto úpravy vizualizace pracovišť VD musí provést firma SATEC s.r.o., která pro zadavatele zajišťuje servis (kontaktní osoba p. Aleš Sodomka, tel. 603 853 525, sodomka@satec.cz). Zhotovitel uvedené položky pouze zajistí formou subdodávky a realizací vazeb nového zařízení se zařízením stávajícím. Zásah do stávajícího SW řízení VD třetí osobou není přípustný. Požadované parametry PC jsou minimální, je možno zvolit lepší HW konfiguraci. Samozřejmě musí být zaručena správná funkce a kompatibilita.

V Praze dne 3. 4. 2015

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční