

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Sídlem: Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Jiří Boháček, ředitelem od-
boru vnitřní správy

IČO: 00020478

Název veřejné zakázky:

„Kompletní výměna dvou výtahů včetně návrhu tech-
nického řešení v budově Mze, ulice Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí“

Evidenční číslo veřejné zakázky: bude doplněno

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1
písm. f), § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „ZVZ“)



**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM Č. 2**

dle § 49 ZVZ

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržela dne 8. 12. 2015 žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

„Žádám o informaci - v technické dokumentaci je uveden požadavek "evakuační jízda" - ANO. Co konkrétně máte tímto na mysli? Znamená to, že požadujete evakuační výtah? Ten musí splňovat další parametry jako je samostatný benzínový agregát nebo velmi nákladný záložní bateriový zdroj. Ani jedno z toho není v současné době ve výtazích instalováno..."

Odpověď č. 1:

Řízení výtahů musí být vybaveno prvky pro evakuační jízdu dle ČSN 27 4014 čl. 4.7. Záložní napájení výtahů dle ČSN 27 4014 čl. 4.8 není předmětem dodávky výtahu.

V Praze dne 9. 12. 2015

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Boháček, ředitel odboru vnitřní správy