



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/ 161

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
05. 01. 2016

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Název veřejné zakázky

**Budova PS MB, rekonstrukce objektu**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

70890005

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

1)

### Dotaz:

Prosím o prověření a bližší specifikace k PROVĚTRÁVACÍ FASÁDĚ - nejsou k tomu prakticky žádné údaje a z dokumentace, která se odkazuje na nějaký detail nelze nic vyčíst, ani v jakých pozicích (stěnách) se ten Cembonit nachází, kolik je potřeba lemovacích prvků, klempířských a nebo řezů na místě....!? O jakou barvu Cembonitu se jedná? Není 67m<sup>2</sup> nějak málo??

### Odpověď:

Kontaktní zateplení vnějšího obvodu budovy je podrobně popsáno v technické zprávě D1.1-0 odst. c) - Svislé a vodorovné konstrukce a podrobně řešeno ve výkresové části!

V TZ je uvedeno, že zateplení objektu bude provedeno dvěma různými zateplovacími systémy. Toto je prováděno z důvodu situování objektu v zaplavovaném území.

Spodní část do úrovně cca +1,500m bude zateplena deskami z minerální vaty mezi kovový rošt a pohledově bude tento systém kryt cementovláknitými deskami Cembrit, Cembonit tl. 8 mm - odstín 967 Granite.

Detail zavěšení desek je řešen výkresy D1.1-12 a D1.1-13.

2)

### Dotaz:

ve VV je popsán Cembonit s výměrou 66 m<sup>2</sup> a následně keramika s viditelným uchycením. Jak tomu mám rozumět?

### Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

3)


### Dotaz týkající se dveří:

- dřevěné vnitřní dveře (ozn.1,1a,2,2a) prosím o info jaký má být povrch a výplň (VV výplně otvorů pouze bílá barva - ?lakované?)
- protipožární dveře (ozn.3) povrch dýha (dle VV výplně otvorů)??

**Odpověď:**

Veškeré výplně otvorů jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci, část D 1.1. - 16 Výrobky PSV.

- Vnitřní dveře - jedná se o dveře vnitřní hladké, barvy bílé, standardního provedení (podrobnosti u jednotlivých dodávek viz DPS část D 1.1 - 16).
- Požární dveře - dveře hladké s určenou min. požární odolností standardního provedení s povrchem dýhovaným, konkrétní odstín dýhy bude určen v průběhu realizace objednatelem (podrobnosti u jednotlivých dodávek viz DPS část D 1.1 - 16).

  
Ing. Štěpánka Kozlová  
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)