



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/168

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
05.01.2016

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

Název veřejné zakázky

**Budova PS MB, rekonstrukce objektu**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

4)

**Dotaz:**

Když je uvedeno u oken „u=0,9W/m<sup>2</sup>K“ – jedná se o hodnotu skla nebo celého prvku??

**Odpověď:**

Hodnota „u=0,9W/m<sup>2</sup>K“ je hodnota celého prvku.

5)

**Dotaz:**

Okno ozn. 5a je požadováno s protipožární odolností, ale pakliže je vyklápěcí (tak jak je naznačeno ve výpisu výrobků) musí být napojeno na EPS s čímž není ve VV počítáno... Má být výklopné s napojením na EPS nebo má být fixní??

**Odpověď:**

Pro okno ozn. 5a zadavatel mění specifikaci uvedenou na straně 3 v části D 1.1. - 16 Výrobky PSV.

Původní znění: Okno s hliníkovým rámem a přerušeným tepelným mostem zasklené čirým izolačním trojsklem s požární odolností min. EI 15DP3 barva modrá celoobvodové kování 900 x 900 mm.

Nové znění: **Okno fixní s hliníkovým rámem a přerušeným tepelným mostem zasklené čirým izolačním trojsklem s požární odolností min. EI 15DP3 barva modrá 900 x 900 mm.**

6)

**Dotaz:**

Okno ozn. 6 - v textové části uvedeno, že má být otevíravé/vyklápěcí, ale oproti tomu ve výpisu výrobků naznačeno pouze vyklápěcí... Jaké otevírání má být tedy použité?

**Odpověď:**

V textové části DPS je uveden obecný popis všech použitých výplní otvorů, pro ocenění konkrétního výrobku platí popis uvedený v části D 1.1. - 16 Výrobky PSV.

7)

**Dotaz:**

U okna č. 8 v případě, že je fixní je zbytečné celoobvodové kování...

**Odpověď:**

Pro okno ozn. 8 zadavatel mění specifikaci uvedenou na straně 4 v části D 1.1. - 16 Výrobky PSV.

Původní znění: Okno s hliníkovým rámem a přerušným tepelným mostem zasklené čirým izolačním trojsklem  $u \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  barva modrá celoobvodové kování 300 x 900 mm.

Nové znění: **Okno s hliníkovým rámem a přerušným tepelným mostem zasklené čirým izolačním trojsklem  $u \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  barva modrá 300 x 900 mm.**

Ing. Štěpánka Kozlová  
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(9)