



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/2082

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
22.01.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

Název veřejné zakázky

Budova PS MB, rekonstrukce objektu

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

15)

Dotaz:

Chápeme správně, že ve SO 101 103 – Elektroinstalace , díl M24 pol.č. 120 - je pouze montáž klimatizačního zařízení a pol. č. 122 je vlastní dodávka klimatizačního zařízení?

Odpověď:

Položka č. 120 v 101 103 je montáž klimatizačního zařízení, položka č. 122 v 101 103 je dodávka tohoto zařízení.

16)

Dotaz:

SO 101 101 v oddíle 1 – zemní práce je vykopáno celkem 36,646 m³ zeminy, zpět na místě stavby se dle výkazu ukládá celkem 23,91 m³ zeminy. Odveze se zbylý výkopek na skládku? Pokud ano, prosíme doplnit do výkazu výměr odvoz na skládku a poplatek za uložení zemin na skládce (skládkovné).

Odpověď:

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr, kde je v 101 101, díl 1 Zemní práce doplněna položka č. 13 - uložení zeminy na skládku včetně poplatku za skládkovné v objemu 12,736 m³.

17)

Dotaz:

Domníváme se, že položka č. 165 v oddíle 764 je duplicitní s pol. č. 175 v oddíle 766.

Odpověď:

Skutečně se jedná o duplicitu, v upraveném výkazu výměr byla položka v odd. 764 zrušena.

18)

Dotaz:

Bude okapový chodník zajištěn obrubníky? Pokud ano, prosíme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

V díle 91 Doplnující práce na komunikaci je v popisu položky č. 61 uvedeno osazení záhozového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků.

19)

Dotaz:

Na výkrese D 1.1 – 2 je uvedeno: stávající sloup tr.121/5 opatřit protipož. izolací tl.20mm s odolností 30' (např. Promatubex). Předložený výkaz toto neobsahuje, nebo je tato úprava myšlena pol.č.26 – Obložení ocelové kce SDK deskou?

Odpověď:

V upraveném výkazu výměr je v 101 101, díl 3 Svislé a kompletní konstrukce doplněna položka č. 29 - Obklad stávajícího sloupu protipožární izolací ve výměře 1,50796 m².

20)

Dotaz:

Prosíme Vás o revizi odpovědi na dotaz č. 14 uveřejněný v dodatečných informacích č. 8.

Po obdržení odpovědi jsme provedli opět revizi sutě a zjistili jsme, že do celkového množství není započtena tonáž z oddílu 1, tonáž z prací PSV a oddíl 96 je silně podhodnocen.

Odpověď:

Po revizi výkazu výměr rozpočtářem byly provedeny následující úpravy: byly odstraněny původní přesuny a odvozy suti a byly nahrazeny novými přesuny a odvozy u HSV i u PSV. Navíc byl doplněn přesun hmot.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr, dále mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z 5 028 tis. Kč na 5 197 tis. Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.1.2016 do 10:00 hodin.

Článek 2 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

2. Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v tis. Kč bez DPH): 5 197,00

Článek 13 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 28.1.2016

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Štěpánka Kozlová
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Přílohy: výkaz výměr

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html