



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/2460

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
25.01.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 10

Název veřejné zakázky

Budova PS MB, rekonstrukce objektu

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

21)

Dotaz:

V minulé žádosti jsme se dotazovali, zda bude okapový chodník zajištěn obrubníky. V odpovědi č.18 dodatečných informací č.9 bylo sděleno, že je řešeno v pol.č.61. Dle našeho názoru výměra 13m souvisí s položkou č.39 a ne s pol.č.56 na kterou byl dotaz směřován, kde je výměra okapového chodníku š. 50cm - 21,235m². Z tohoto vyplývá, že délka okapového chodníku je 42,65 mb.

Prosíme o opětovné přehodnocení této odpovědi.

Odpověď:

Dotaz č. 18 nebyl směřován na konkrétní položku soupisu prací, nicméně odpověď byla specifikována na konkrétní položku, která danou problematiku řeší.

Odpověď k výše uvedenému dotazu: dodávka a montáž obrubníků se týká pouze prostoru před vstupem do objektu, kde je navržena zámková dlažba, okapový chodník kolem budovy, podél zateplených stěn je navržen z betonových dlaždic položených do cementové malty a v tomto případě se obrubníky nepoužijí.

Soupis prací a dodávek se nemění.

Ing. Štěpánka Kozlova
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací
Povodí Labe, státní podnik

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)